

橋処理センター維持管理情報

令和6年6月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	5,409.22
	2号炉		5,471.71
	3号炉		5,497.81

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※¹に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和6年6月1日 ～ 令和6年6月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果※ ²	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	焼却炉出口	1116	800°C以上
	2号炉		1070	
	3号炉		1133	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)	1号炉	集じん機入口	180	おおむね 200°C以下
	2号炉		185	
	3号炉		185	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	13.3	100ppm以下
	2号炉		13.5	
	3号炉		12.8	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	
	1号炉	令和6年6月11日 (ダイオキシン類以外) 令和6年6月24日 (ダイオキシン類)	令和6年7月1日 (ダイオキシン類以外) 令和6年7月22日 (ダイオキシン類)	
	2号炉	令和6年6月12日 (ダイオキシン類以外) 令和6年6月25日 (ダイオキシン類)	令和6年7月1日 (ダイオキシン類以外) 令和6年7月22日 (ダイオキシン類)	
	3号炉	令和6年6月7日 (ダイオキシン類以外) 令和6年6月25日 (ダイオキシン類)	令和6年6月25日 (ダイオキシン類以外) 令和6年7月22日 (ダイオキシン類)	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	1号炉	煙突	0.00046	0.1
	2号炉		0.000098	
	3号炉		0.0012	
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量 (m ³ N/h)】	1号炉	煙突	3.5 【0.10】	- 【15.7】
	2号炉		5.8 【0.17】	
	3号炉		4.1 【0.12】	
ばいじん濃度 (g/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04
	2号炉		0.0010未満	
	3号炉		0.0010未満	
塩化水素濃度 (mg/m ³ N) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	3.5	150
	2号炉		10	
	3号炉		11	
窒素酸化物濃度 (ppm) (O ₂ 12%換算)	1号炉	煙突	14	250
	2号炉		16	
	3号炉		15	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。