

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和6年4月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量（t）
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	3,866.87
	2号炉	可燃性混合廃棄物	-
	3号炉	可燃性混合廃棄物	3,853.90

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和6年3月1日～ 令和6年3月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	焼却炉出口	935	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	-	
	3号炉	焼却炉出口	928	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	195	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	-	
	3号炉	集じん器入口	195	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	9	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	-	
	3号炉	煙突入口	4	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和6年4月2日～令和6年4月4日
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	令和6年4月2日～令和6年4月4日
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日		測定の結果の得られた年月日	
		令和6年4月24日		令和6年5月16日	
	1号炉	-	-	-	-
	2号炉	-	-	-	-
	3号炉	-	-	-	-
	1号炉	令和6年4月25日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
	2号炉	令和6年4月25日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
	3号炉	令和6年4月25日	令和6年5月16日	令和6年5月16日	令和6年5月16日
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値	
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値	
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m ³ ）	1号炉	-	-	0.1	
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		
硫黄酸化物濃度（ppm） 【硫黄酸化物排出量】（m ³ N/h）	1号炉	煙突	2.9【0.071】	- 【16.75】	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	2.6【0.061】		
ばいじん濃度（g/m ³ N） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	0.0010未満		
塩化水素濃度（mg/m ³ N） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	17	150	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	18		
窒素酸化物濃度（ppm） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	25	250	
	2号炉	-	-		
	3号炉	煙突	19		

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。