

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和6年5月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量 (t)
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	4,088.10
	2号炉	可燃性混合廃棄物	
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,068.94

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和6年5月1日 ～ 令和6年5月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	焼却炉出口	934	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	-	
	3号炉	焼却炉出口	928	
集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (℃)	1号炉	集じん器入口	196	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	-	
	3号炉	集じん器入口	196	
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm)	1号炉	煙突入口	11	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	-	
	3号炉	煙突入口	6	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	
	1号炉	-	-	
		令和6年5月28日	令和6年6月14日	
	2号炉	-	-	
		-	-	
	3号炉	-	-	
令和6年5月29日		令和6年6月19日		
	対象	測定に係る排ガスを採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m ³ ）	1号炉	-	-	0.1
	2号炉	-	-	
	3号炉	-	-	
硫黄酸化物濃度（ppm） 【硫黄酸化物排出量】（m ³ N/h）	1号炉	煙突	3.1【0.084】	- 【16.75】
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	1.2【0.033】	
ばいじん濃度（g/m ³ N） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	0.0010未満	
塩化水素濃度（mg/m ³ N） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	20	150
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	21	
窒素酸化物濃度（ppm） （O ₂ 12％換算）	1号炉	煙突	29	250
	2号炉	-	-	
	3号炉	煙突	29	

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。