

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和6年9月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量（t）
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	-
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,033.99
	3号炉	可燃性混合廃棄物	3,759.36

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和6年9月1日～ 令和6年9月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	焼却炉出口	-	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	925	
	3号炉	焼却炉出口	929	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	-	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	196	
	3号炉	集じん器入口	196	
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	-	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	7	
	3号炉	煙突入口	8	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを 採取した年月日	測定の結果の 得られた年月日	
	1号炉	—	—	
		—	—	
	2号炉	(ダイオキシン) 令和6年9月18日	(ダイオキシン) 令和6年10月16日	
		令和6年9月11日	令和6年9月30日	
	3号炉	(ダイオキシン) 令和6年9月18日	(ダイオキシン) 令和6年10月16日	
		令和6年9月6日	令和6年9月24日	
対象	測定に係る排ガス を採取した位置	測定の結果	基準値	
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m³)	1号炉	—	0.1	
	2号炉	煙突		0.0006
	3号炉	煙突		0.0015
硫黄酸化物濃度 (ppm) 【硫黄酸化物排出量】 (m³N/h)	1号炉	—	— 【16.75】	
	2号炉	煙突		0.032
	3号炉	煙突		0.059
ばいじん濃度 (g/m³N) (O₂ 12%換算)	1号炉	—	0.04	
	2号炉	煙突		0.0010未満
	3号炉	煙突		0.0010未満
塩化水素濃度 (mg/m³N) (O₂ 12%換算)	1号炉	—	150	
	2号炉	煙突		5.8
	3号炉	煙突		18
窒素酸化物濃度 (ppm) (O₂ 12%換算)	1号炉	—	250	
	2号炉	煙突		25
	3号炉	煙突		24

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。