

王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和7年3月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量（t）
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	612.84
	2号炉	可燃性混合廃棄物	3,540.01
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,090.05

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ^{※1}に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和7年3月1日～ 令和7年3月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果 ^{※2}	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	焼却炉出口	968	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	937	
	3号炉	焼却炉出口	947	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	196	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	195	
	3号炉	集じん器入口	196	
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	9	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	6	
	3号炉	煙突入口	7	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-
排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	-
	2号炉	-
	3号炉	-

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを 採取した年月日		測定の結果の 得られた年月日	
	1号炉	-		-	
		-		-	
	2号炉	-		-	
		-		-	
	3号炉	-		-	
-		-			
	対象	測定に係る排ガス を採取した位置	測定の結果		基準値
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m ³ ）	1号炉	-	-		0.1
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		
硫黄酸化物濃度（ppm） 【硫黄酸化物排出量】（m ³ N/h）	1号炉	-	-		- 【16.75】
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		
ばいじん濃度（g/m ³ N） （O ₂ 12%換算）	1号炉	-	-		0.04
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		
塩化水素濃度（mg/m ³ N） （O ₂ 12%換算）	1号炉	-	-		150
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		
窒素酸化物濃度（ppm） （O ₂ 12%換算）	1号炉	-	-		250
	2号炉	-	-		
	3号炉	-	-		

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。