

件名：南河原小学校ほか4校への太陽光発電設備導入事業（PPA） 質問回答

番号	質問内容	回答
1	<p>・脱炭素先行地域の提案時の各公共施設の蓄電池の容量の目安のリストをいただけますか。</p>	<p>質問内容に該当するリストはございません。なお、参考として、脱炭素先行地域の提案時の計画書は次のHPにございます。</p> <p>環境省 脱炭素先行地域づくり支援サイト  <a href="https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-region/1st-teiansyo-09.pdf">https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/preceding-region/1st-teiansyo-09.pdf</a></p>
2	<p>・業者が特定できる要素の記載については禁止する(企業名・ロゴの記載)とはどういうことですか。</p>	<p>提案内容をより客観的かつ公正に審査できるように、業者が特定できる要素の記載を禁止しております。</p>
3	<p>・今回の提案ではWPPAを想定していますがスキーム図に問題はございませんか。          (※川崎市様と弊社との契約に関しては入札参加資格時から変更はございません。スキーム図は添付を確認ください。)  <b>【市注釈:スキーム図の添付は提案内容に関わるため、省略】</b></p>	<p>本市と提案事業者間の契約形態がPPAの契約形態であれば問題ございません。</p>
4	<p>・人権の尊重、持続可能なサプライチェーンの構築にむけた中立・公平を遵守した取り組みとは何でしょうか。</p>	<p>近年課題となっている持続可能な経済・社会の実現において、人権侵害をめぐる問題の解決等に向けた取り組みのことで。詳細は、経済産業省HPの「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議)などをご参照ください。</p>
5	<p>・各施設における下記情報をいただけますか。          構造計算書、平面図、屋根伏せ図、矩計図、外部仕上げ、立面図、外構図、特記仕様書、野建ての場合はボーリングデータも</p> <p>電気図面          既設の単線結線図、幹線系統図、埋設配管図、キュービクル仕様書、受電電力情報、単相なのか三相なのか何Vなのか          既設太陽光又は蓄電池等がある場合、PCS仕様書、制御システム仕様書、蓄電池仕様書、逆潮流の有無、FIT補助金等の有無</p>	<p>最優秀提案者を選定したのち、当該事業者のみに、本市にて取得可能な必要情報を提示します。</p>
6	<p>・今回導入する設備は逆潮流を想定していますか。</p>	<p>逆潮流することも可能と想定しています。</p>
7	<p>・既設太陽光発電設備は制御が必要ですか。</p>	<p>提案内容によりますが、既設太陽光発電設備の制御が必要であれば、制御することも可能と想定しています。</p>
8	<p>・既設太陽光発電設備は導入予定のものと並列利用を想定していますか。</p>	<p>既設太陽光発電設備は、本プロポーザルによる設備の導入後も、今まで通り稼働いたします。既設太陽光発電設備と導入予定設備を連携するか否かは提案内容によります。</p>