

# 橋処理センター維持管理情報

令和7年7月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

| 項目               | 対象  | 種類       | 数量 (t)   |
|------------------|-----|----------|----------|
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | 1号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 5,705.04 |
|                  | 2号炉 |          | 1,878.74 |
|                  | 3号炉 |          | 4,908.11 |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

| 項目                           | 測定の結果が得られた年月日 |          | 令和7年7月1日 ～ 令和7年7月31日 |             |
|------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
|                              | 対象            | 測定を行った位置 | 測定の結果 <sup>※2</sup>  | 基準値         |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (℃)             | 1号炉           | 焼却炉出口    | 1095                 | 800℃以上      |
|                              | 2号炉           |          | 1089                 |             |
|                              | 3号炉           |          | 1119                 |             |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (℃)         | 1号炉           | 集じん機入口   | 187                  | おおむね 200℃以下 |
|                              | 2号炉           |          | 189                  |             |
|                              | 3号炉           |          | 185                  |             |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉           | 煙突入口     | 9.7                  | 100ppm以下    |
|                              | 2号炉           |          | 12.1                 |             |
|                              | 3号炉           |          | 9.8                  |             |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

| 項目                   | 対象  | 除去を行った年月日           |
|----------------------|-----|---------------------|
| 冷却設備にたい積したばいじんの除去    | 1号炉 | -                   |
|                      | 2号炉 | 令和7年7月24日～令和7年7月31日 |
|                      | 3号炉 | -                   |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | -                   |
|                      | 2号炉 | 令和7年7月24日～令和7年7月31日 |
|                      | 3号炉 | -                   |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

| 項目                                                     |     | 測定に係る排ガスを採取した年月日 |            | 測定の結果の得られた年月日 |          |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------|------------|---------------|----------|
|                                                        |     | 1号炉              | 令和7年7月25日  | 1号炉           | 令和7年8月7日 |
|                                                        |     | 2号炉              | -          | 2号炉           | -        |
|                                                        |     | 3号炉              | -          | 3号炉           | -        |
|                                                        | 対象  | 測定に係る排ガスを採取した位置  | 測定の結果      | 基準値           |          |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)     | 1号炉 | 煙突               | -          | 0.1           |          |
|                                                        | 2号炉 |                  | -          |               |          |
|                                                        | 3号炉 |                  | -          |               |          |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm)<br>【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】       | 1号炉 | 煙突               | 2.6 【0.13】 | -             | 【15.7】   |
|                                                        | 2号炉 |                  | -          |               |          |
|                                                        | 3号炉 |                  | -          |               |          |
| ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)  | 1号炉 | 煙突               | 0.0010未満   | 0.04          |          |
|                                                        | 2号炉 |                  | -          |               |          |
|                                                        | 3号炉 |                  | -          |               |          |
| 塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算) | 1号炉 | 煙突               | 5.4        | 150           |          |
|                                                        | 2号炉 |                  | -          |               |          |
|                                                        | 3号炉 |                  | -          |               |          |
| 窒素酸化物濃度 (ppm)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)                | 1号炉 | 煙突               | 14         | 250           |          |
|                                                        | 2号炉 |                  | -          |               |          |
|                                                        | 3号炉 |                  | -          |               |          |

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。