

# 橋処理センター維持管理情報

令和8年8月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

| 項目               | 対象  | 種類       | 数量 (t)   |
|------------------|-----|----------|----------|
| 処分した一般廃棄物の種類及び数量 | 1号炉 | 可燃性混合廃棄物 | 5,819.80 |
|                  | 2号炉 |          | -        |
|                  | 3号炉 |          | 5,830.43 |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ<sup>※1</sup>に係る項目

| 項目                           | 測定の結果が得られた年月日 |          | 令和8年8月1日 ~ 令和8年8月31日 |              |
|------------------------------|---------------|----------|----------------------|--------------|
|                              | 対象            | 測定を行った位置 | 測定の結果 <sup>※2</sup>  | 基準値          |
| 燃焼室中の燃焼ガスの温度 (°C)            | 1号炉           | 焼却炉出口    | 1123                 | 800°C以上      |
|                              | 2号炉           |          | -                    |              |
|                              | 3号炉           |          | 1133                 |              |
| 集じん器に流入する燃焼ガスの温度 (°C)        | 1号炉           | 集じん機入口   | 191                  | おおむね 200°C以下 |
|                              | 2号炉           |          | -                    |              |
|                              | 3号炉           |          | 192                  |              |
| 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度 (ppm) | 1号炉           | 煙突入口     | 9.3                  | 100ppm以下     |
|                              | 2号炉           |          | -                    |              |
|                              | 3号炉           |          | 8.1                  |              |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

| 項目                   | 対象  | 除去を行った年月日   |
|----------------------|-----|-------------|
| 冷却設備にたい積したばいじんの除去    | 1号炉 | -           |
|                      | 2号炉 | -           |
|                      | 3号炉 | -           |
| 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | 1号炉 | -           |
|                      | 2号炉 | 令和8年8月5日～6日 |
|                      | 3号炉 | -           |

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

| 項目                                                     |     | 測定に係る排ガスを採取した年月日 | 測定の結果の得られた年月日 |             |
|--------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------|-------------|
|                                                        | 1号炉 | 令和8年8月26日        | 令和8年9月14日     |             |
|                                                        | 2号炉 | -                | -             |             |
|                                                        | 3号炉 | 令和8年8月5日         | 令和8年8月25日     |             |
|                                                        | 対象  | 測定に係る排ガスを採取した位置  | 測定の結果         | 基準値         |
| 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)     | 1号炉 | 煙突               | -             | 0.1         |
|                                                        | 2号炉 |                  | -             |             |
|                                                        | 3号炉 |                  | -             |             |
| 硫黄酸化物濃度 (ppm)<br>【硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> N/h)】       | 1号炉 | 煙突               | 1.4 【0.073】   | -<br>【15.7】 |
|                                                        | 2号炉 |                  | -             |             |
|                                                        | 3号炉 |                  | 5.5 【0.26】    |             |
| ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)  | 1号炉 | 煙突               | 0.0010未満      | 0.04        |
|                                                        | 2号炉 |                  | -             |             |
|                                                        | 3号炉 |                  | 0.0010未満      |             |
| 塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算) | 1号炉 | 煙突               | 8.3           | 150         |
|                                                        | 2号炉 |                  | -             |             |
|                                                        | 3号炉 |                  | 6.1           |             |
| 窒素酸化物濃度 (ppm)<br>(O <sub>2</sub> 12%換算)                | 1号炉 | 煙突               | 15            | 250         |
|                                                        | 2号炉 |                  | -             |             |
|                                                        | 3号炉 |                  | 14            |             |

※1 固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※2 測定の結果については、月の平均値とする。