王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和８年１０月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量（ｔ）
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	1,980.37
	2号炉	可燃性混合廃棄物	1,236.87
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,492.60

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※1に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和8年10月1日　～ 令和8年10月31日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果※2	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	焼却炉出口	953	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	927	
	3号炉	焼却炉出口	949	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	197	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	195	
	3号炉	集じん器入口	196	
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	9	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	8	
	3号炉	煙突入口	7	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	－
	2号炉	令和8年10月13日～令和8年10月16日
	3号炉	－
排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	－
	2号炉	令和8年10月13日～令和8年10月16日
	3号炉	－

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを 採取した年月日	測定の結果の 得られた年月日
	1号炉	令和8年10月28日	令和8年11月16日
		－	－
	2号炉	－	－
		－	－
	3号炉	令和8年10月29日	令和8年11月18日
		－	－

項目	対象	測定に係る排ガス を採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m^3）	1号炉	－	－	0.1
	2号炉	－	－	
	3号炉	－	－	
硫黄酸化物濃度（ppm） 【硫黄酸化物排出量】（m^3N/h）	1号炉	煙突	3.0【0.11】	- 【16.75】
	2号炉	－	－	
	3号炉	煙突	1.3【0.046】	
ばいじん濃度（g/m^3N） （$O_2$１２％換算）	1号炉	煙突	0.0010未満	0.04
	2号炉	－	－	
	3号炉	煙突	0.0010未満	
塩化水素濃度（mg/m^3N） （$O_2$１２％換算）	1号炉	煙突	25	150
	2号炉	－	－	
	3号炉	煙突	22	
窒素酸化物濃度（ppm） （$O_2$１２％換算）	1号炉	煙突	31	250
	2号炉	－	－	
	3号炉	煙突	30	

※１　固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※２　測定の結果については、月の平均値とする。