王禅寺処理センター維持管理情報の公表項目

令和８年９月

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号イに係る項目

項目	対象	種類	数量（ｔ）
処分した一般廃棄物の種類及び数量	1号炉	可燃性混合廃棄物	－
	2号炉	可燃性混合廃棄物	4,422.30
	3号炉	可燃性混合廃棄物	4,424.21

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ロ及びホ※1に係る項目

項目	測定の結果が得られた年月日		令和8年9月1日　～ 令和8年9月30日	
	対象	測定を行った位置	測定の結果※2	基準値
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	焼却炉出口	－	800℃以上
	2号炉	焼却炉出口	918	
	3号炉	焼却炉出口	921	
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	－	おおむね 200℃以下
	2号炉	集じん器入口	195	
	3号炉	集じん器入口	196	
煙突から排出される排ガス中の 一酸化炭素の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	－	100ppm以下
	2号炉	煙突入口	8	
	3号炉	煙突入口	7	

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ハに係る項目

項目	対象	除去を行った年月日
冷却設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	－
	2号炉	－
	3号炉	－
排ガス処理設備にたい積した ばいじんの除去	1号炉	－
	2号炉	－
	3号炉	－

廃棄物処理法施行規則第四条の五の二第一号ニに係る項目

項目		測定に係る排ガスを 採取した年月日	測定の結果の 得られた年月日	
	1号炉	－	－	
		－	－	
	2号炉	令和8年9月29日	令和8年10月15日	
		－	－	
	3号炉	－	－	
		－	－	
	対象	測定に係る排ガス を採取した位置	測定の結果	基準値
煙突から排出される排ガス中の ダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m^3）	1号炉	－	－	0.1
	2号炉	－	－	
	3号炉	－	－	
硫黄酸化物濃度（ppm） 【硫黄酸化物排出量】（m^3N/h）	1号炉	－	－	- 【16.75】
	2号炉	煙突	1.3【0.051】	
	3号炉	－	－	
ばいじん濃度（g/m^3N） （$O_2$１２％換算）	1号炉	－	－	0.04
	2号炉	煙突	0.0010未満	
	3号炉	－	－	
塩化水素濃度（mg/m^3N） （$O_2$１２％換算）	1号炉	－	－	150
	2号炉	煙突	20	
	3号炉	－	－	
窒素酸化物濃度（ppm） （$O_2$１２％換算）	1号炉	－	－	250
	2号炉	煙突	27	
	3号炉	－	－	

※１　固形燃料未使用、ばいじん又は焼却灰の焼成なし。

※２　測定の結果については、月の平均値とする。