

市立学校の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e099	麻生区 東百合丘2-24-7	長沢小	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	1年2組	26.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	e100	麻生区 細山2-2-1	西生田小	教育委員会 健康教育課	R1.08.08	4年4組	31.2	24.1	nd					3	4	
1	e101	麻生区 千代ヶ丘8-9-1	千代ヶ丘小	教育委員会 健康教育課	R1.08.06	3年1組	24.5	30.8	nd					3	4	
1	e102	麻生区 金程2-10-1	金程小	教育委員会 健康教育課	R1.07.12	5年1組	23.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	e103	麻生区 百合丘2-1-2	百合丘小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	1年1組	22.2	12.5 未満	nd					3	4	
1	e104	麻生区 王禅寺西1-26-1	南百合丘小	教育委員会 健康教育課	R1.07.09	5年3組	23.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	e105	麻生区 上麻生3-24-1	麻生小	教育委員会 健康教育課	R1.08.07	4年3組	28.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	e106	麻生区 王禅寺東6-3-1	東柿生小	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	理科教室	25.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	e107	麻生区 王禅寺東4-14-1	王禅寺中央小	教育委員会 健康教育課	R1.08.28	音楽室	26.9	24.4	nd					3	4	
1	e108	麻生区 白山5-3-1	真福寺小	教育委員会 健康教育課	R1.07.17	音楽室	24.6	49.2	nd					3	4	
1	e109	麻生区 虹ヶ丘1-21-2	虹ヶ丘小	教育委員会 健康教育課	R1.07.10	家庭科室	23.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	e110	麻生区 片平3-3-1	柿生小	教育委員会 健康教育課	R1.07.12	4年2組	22.3	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

麻生区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e111	麻生区 岡上675-1	岡上小	教育委員会 健康教育課	R1.07.12	個別教室3	22.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	e112	麻生区 片平5-28-1	片平小	教育委員会 健康教育課	R1.07.16	少人数教室	27.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	e113	麻生区 栗木台5-15-1	栗木台小	教育委員会 健康教育課	R1.07.09	図書室	23.4	18.5	nd					3	4	
1	e114	麻生区 はるひ野4-8-1	はるひ野小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	6年1組	27.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	j045	麻生区 高石3-25-1	西生田中	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	3年5組	28.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	j046	麻生区 金程3-16-1	金程中	教育委員会 健康教育課	R1.08.09	3年1組	27.4	18.3	nd					3	4	
1	j047	麻生区 東百合丘4-12-1	長沢中	教育委員会 健康教育課	R1.08.08	サポートA 教室	28.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	j048	麻生区 上麻生4-39-1	麻生中	教育委員会 健康教育課	R1.08.07	3年1組	25.6	12.5 未満	nd					3	4	
1	j049	麻生区 上麻生6-40-1	柿生中	教育委員会 健康教育課	R1.08.21	視聴覚室	27.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	j050	麻生区 王禅寺東4-14-2	王禅寺中央 中	教育委員会 健康教育課	R1.08.28	図書室	26.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	j051	麻生区 白鳥1-5-1	白鳥中	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	図書室	25.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	j052	麻生区 はるひ野4-8-1	はるひ野中	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	社会3教室	25.8	12.5 未満	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:

教育委員会健康教育課