

市立学校の検査結果

川崎区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e001	川崎区 殿町1-17-19	殿町小	教育委員会 健康教育課	R1.08.05	保健室	31.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	e002	川崎区 四谷下町4-1	四谷小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	1年1組	25.8	12.5 未満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					R1.08.28	1年1組	25.0	66.3						3	4	
					R1.08.28	図工室	26.0	55.1						3	4	
					R1.08.28	音楽室	26.0	12.5 未満						3	4	
					R1.08.28	3年2組	27.0	79.3						3	4	
					R1.08.28	5年2組	27.0	46.5						3	4	
1	e003	川崎区 東門前3-4-6	東門前小	教育委員会 健康教育課	R1.08.05	6年4組	30.3	12.5 未満	nd					3	4	
1	e004	川崎区 東門前2-6-1	大師小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	1年2組	26.2	12.5 未満	nd					3	4	
1	e005	川崎区 川中島2-4-19	川中島小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	2年2組	26.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	e006	川崎区 藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会 健康教育課	R1.08.22	パソコン教 室	28.1	12.5 未満	nd					3	4	
1	e007	川崎区 桜本1-9-15	さくら小	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	1年2組	30.4	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e008	川崎区 浜町1-5-1	大島小	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	パソコン教室	25.7	12.5 未満	nd					3	4	
1	e009	川崎区 田島町14-1	渡田小	教育委員会 健康教育課	R1.08.08	1年5組	31.8	18.0	nd					3	4	
1	e010	川崎区 小田5-11-20	東小田小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	パソコン教室	23.1	12.5 未満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					R1.07.22	1年2組	23.9	12.5 未満						3	4	
					R1.07.22	4年1組	24.1	12.5 未満						3	4	
					R1.07.22	5年2組	23.0	12.5 未満						3	4	
					R1.07.22	6年2組	23.0	12.5 未満						3	4	
					R1.07.22	音楽教室	25.8	12.5 未満						3	4	
1	e011	川崎区 小田4-12-24	小田小	教育委員会 健康教育課	R1.08.22	1年1組	28.7	36.4	nd					3	4	
1	e012	川崎区 浅田2-11-21	浅田小	教育委員会 健康教育課	R1.07.30	コンピュータ室	27.8	12.5 未満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					R1.07.30	2年2組	27.1	12.5 未満						3	4	
					R1.07.30	音楽教室	27.6	24.4						3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e012	川崎区 浅田2-11-21	浅田小	教育委員会 健康教育課	R1.07.30	6年2組	27.0	12.5 未満						3	4	大規模改修が行われた学校
					R1.07.30	多目的教室	27.6	18.3						3	4	
					R1.07.30	4年1組	25.9	12.5 未満						3	4	
1	e013	川崎区 大島5-25-1	東大島小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	2年2組	24.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	e014	川崎区 大島4-17-1	向小	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	図工室	25.0	24.6	nd					3	4	
1	e015	川崎区 渡田1-20-1	田島小	教育委員会 健康教育課	R1.09.12	理科室	28.6	12.5 未満	nd					3	4	
1	e016	川崎区 渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会 健康教育課	R1.08.06	1年1組	30.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	e017	川崎区 旭町2-2-1	旭町小	教育委員会 健康教育課	R1.08.10	1年1組	33.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	e018	川崎区 宮前町8-13	宮前小	教育委員会 健康教育課	R1.07.30	理科室	29.1	78.7	nd					3	4	
1	e019	川崎区 日進町20-1	川崎小	教育委員会 健康教育課	R1.07.24	理科室	27.8	25.6	nd					3	4	
1	e020	川崎区 京町1-1-4	京町小	教育委員会 健康教育課	R1.07.04	コンピュータ室	25.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	j001	川崎区 大師河原2-1-1	大師中	教育委員会 健康教育課	R1.08.05	保健室	32.6	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	j002	川崎区 四谷上町24-1	南大師中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	2年3組	31.7	12.5 未満	nd					3	4	
1	j003	川崎区 藤崎2-19-1	川中島中	教育委員会 健康教育課	R1.08.07	3年8組	32.6	18.0	nd					3	4	
1	j004	川崎区 池上新町1-2-4	桜本中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	3年2組	32.8	47.9	nd					3	4	
1	j005	川崎区 浜町2-11-22	臨港中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	コンピュー タ室	28.2	30.4	nd					3	4	
1	j006	川崎区 小田2-21-7	田島中	教育委員会 健康教育課	R1.07.05	コンピュー タ室	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	j007	川崎区 京町3-19-11	京町中	教育委員会 健康教育課	R1.09.12	木工室	24.1	12.5 未満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					R1.08.08	1年A組	30.3	33.8						3	4	
					R1.08.08	1年B組	29.4	31.5						3	4	
					R1.08.08	33教室	28.7	36.4						3	4	
					R1.08.08	1年C組	27.9	30.4						3	4	
					R1.09.12	2年C組	27.1	12.5 未満						3	4	
1	j008	川崎区 渡田向町11-1	渡田中	教育委員会 健康教育課	R1.08.09	多目的教 室	26.8	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	j009	川崎区 富士見2-1-2	富士見中	教育委員会 健康教育課	R1.07.29	図書室	28.7	42.8	nd					3	4	
1	j010	川崎区 下並木50	川崎中	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	1年A組	25.5	12.5 未満	nd					3	4	
1	j011	川崎区 中島3-3-1	川崎 高等学校 附属中	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	1年3組	26.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	o003	川崎区 田島町20-5	田島支援 学校	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	陶工室	32.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	o004	川崎区 池上新町1-1-3	田島支援 学校桜校	教育委員会 健康教育課	R1.09.13	2年4組	27.1	12.5 未満	nd					3	4	
1	o007	川崎区 桜本1-9-15	田島支援 学校 さくら分教室	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	さくら2教室	31.2	12.5 未満	nd					3	4	
1	a001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 全日制	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	英語3	25.9	12.5 未満	nd					3	4	
1	p001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 定時制	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	HR2-10	24.9	12.5 未満	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294