市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]			
1	e068	宮前区 野川1269	野川小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	音楽室	24.1	24.6	nd					3	4	
1	e069	宮前区 野川3142-2	西野川小	教育委員会 健康教育課	R1.08.06	2年2組	28.0	24.3	nd					3	4	
1	e070	宮前区 野川2604	南野川小	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	6年3組	28.8	12.5 未満	nd					3	4	
1	e071	宮前区 馬絹1795	宮崎小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	あおぎり教室	25.1	43.0	nd					3	4	
1	e072	宮前区 鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	コンピュータ室	25.3	18.4	nd					3	4	
1	e073	宮前区 東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会 健康教育課	R1.07.24	音楽室	25.8	98.0	nd					3	4	
1	e074	宮前区 有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	1年1組	28.0	24.3	nd					3	4	
1	e075	宮前区 宮前平2-18-3	富士見台小	教育委員会 健康教育課	R1.07.12	5年5組	23.7	12.5 未満	100					3	4	
1	e076	宮前区 宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	4年1組	26.3	12.5 未満	nd					3	4	
1	e077	宮前区 宮崎3-18	宮崎台小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	コンピュータ室	25.6	52.7	nd					3	4	
1	e078	宮前区 平1-6-1	向丘小	教育委員会 健康教育課	R1.07.26	3年4組	28.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	e079	宮前区 平6-5-1	平小	教育委員会 健康教育課	R1.07.29	パソコンルーム	28.9	36.4	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)]			
1	e080	宮前区 南平台13-1	白幡台小	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	おおぞら教室	26.3	48.9	nd					3	4	
1	e081	宮前区 菅生1-5-1	菅生小	教育委員会 健康教育課	R1.08.02	6年1組	21.3	24.9	nd					3	4	
1	e082	宮前区 水沢3-7-1	稗原小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	3年3組	24.5	30.8	nd					3	4	
1	e083	宮前区 犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	図工室	24.1	12.5 未満	nd					3	4	
1	e084	宮前区 土橋3-1-11	土橋小	教育委員会 健康教育課	R1.07.18	1年2組	26.0	12.5 未満	nd					3	4	
1	j030	宮前区 宮崎107	宮崎中	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	1年5組	30.8	84.3	nd					3	4	
1	j031	宮前区 野川3142-1	野川中	教育委員会 健康教育課	R1.07.16	3-特活室 B	23.6	12.5 未満	nd					3	4	
1	j032	宮前区 有馬7-7-1	有馬中	教育委員会 健康教育課	R1.07.12	409教室	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	j033	宮前区 宮前平2-7	宮前平中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	3年7組	26.4	12.5 未満	nd					3	4	
1	j034	宮前区 神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会 健康教育課	R1.07.17	第1音楽室	24.2	12.5 未満	nd					3	4	
1	j035	宮前区 平3-15-1	平中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	パソコン教室	26.9	97.6	nd					3	4	
1	j036	宮前区 菅生2-10-1	菅生中	教育委員会 健康教育課	R1.07.26	2年3組	27.9	48.7	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1					測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
1	j037	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	R1.07.17	音楽室	24.4	24.6	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課