

市立学校の検査結果

高津区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e053	高津区 子母口730	子母口小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	6年1組	26.7	12.5 未満	nd					3	4	
1	e054	高津区 千年1024	橘小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	2年1組	29.3	24.2	nd					3	4	
1	e055	高津区 末長1705	末長小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	1年3組	28.4	24.3	nd					3	4	
1	e056	高津区 新作1-9-1	新作小	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	なのはな 教室	29.2	24.2	nd					3	4	
1	e057	高津区 北見方2-5-1	東高津小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	1年2組	25.6	24.5	nd					3	4	
1	e058	高津区 坂戸1-1	坂戸小	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	1年3組	26.0	24.5	nd					3	4	
1	e059	高津区 久本3-11-3	久本小	教育委員会 健康教育課	R1.07.30	3年4組	30.8	24.1	nd					3	4	
1	e060	高津区 下作延5-19-1	下作延小	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	コンピュ ータ教室	27.5	67.0	nd					3	4	
1	e061	高津区 溝口4-19-1	高津小	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	音楽教室	30.9	24.1	nd					3	4	
1	e062	高津区 梶ヶ谷4-12	梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	R1.07.24	1年4組	25.6	12.5 未満	nd					3	4	
1	e063	高津区 梶ヶ谷2-14-1	西梶ヶ谷小	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	わかくさ教 室	26.9	12.5 未満	nd					3	4	
1	e064	高津区 久末647	久末小	教育委員会 健康教育課	R1.07.30	202教室	28.0	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

高津区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
1	e065	高津区 上作延559	上作延小	教育委員会 健康教育課	R1.07.31	3年3組	30.4	24.1	nd					3	4	
1	e066	高津区 上作延796	南原小	教育委員会 健康教育課	R1.08.05	コンピュータ室	27.3	12.5 未満	nd					3	4	
1	e067	高津区 久地4-2-1	久地小	教育委員会 健康教育課	R1.07.26	コンピュータ教室	26.1	24.5	nd					3	4	
1	j025	高津区 子母口730	東橘中	教育委員会 健康教育課	R1.07.23	2年7組	26.3	12.5 未満	nd					3	4	
1	j026	高津区 千年1300	橘中	教育委員会 健康教育課	R1.08.05	特別教室	32.1	12.5 未満	nd					3	4	
1	j027	高津区 久本3-11-2	高津中	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	保健室	23.4	18.5	nd					3	4	
1	j028	高津区 末長1274-7	東高津中	教育委員会 健康教育課	R1.07.25	2年4組	28.7	24.3	nd					3	4	
1	j029	高津区 久地1-10-1	西高津中	教育委員会 健康教育課	R1.07.22	コンピュータ教室	25.0	43.0	nd					3	4	
1	o002	高津区 久本3-7-1	中央支援	教育委員会 健康教育課	R1.08.01	保健室	25.6	61.3	nd					3	4	
1	a005	高津区 久本3-11-1	高津高 (全日制)	教育委員会 健康教育課	R1.07.24	歴史教室	29.4	24.2	nd					3	4	
1	p005	高津区 久本3-11-1	高津高 (定時制)	教育委員会 健康教育課	R1.07.24	4年2組	29.0	24.2	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294