

市立学校の検査結果

川崎区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
4	e001	川崎区 殿町1-17-19	殿町小	教育委員会 健康教育課	R4.7.12	2年1組	27.3	12.5 未満	nd					3	4	
4	e002	川崎区 四谷下町4-1	四谷小	教育委員会 健康教育課	R4.7.28	2年1組	26.2	12.5 未満	nd					3	4	
4	e003	川崎区 東門前3-4-6	東門前小	教育委員会 健康教育課	R4.7.12	理科室	25.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	e004	川崎区 東門前2-6-1	大師小	教育委員会 健康教育課	R4.7.22	5-3	27.3	12.5 未満	nd					3	4	
4	e005	川崎区 川中島2-4-19	川中島小	教育委員会 健康教育課	R4.8.3	音楽室	28.0	12.5 未満	nd					3	4	
4	e006	川崎区 藤崎3-2-1	藤崎小	教育委員会 健康教育課	R4.7.5	パソコン教 室	24.2	12.5 未満	nd					3	4	
4	e007	川崎区 桜本1-9-15	さくら小	教育委員会 健康教育課	R4.8.18	2年1組	31.2	18.0	nd					3	4	
4	e008	川崎区 浜町1-5-1	大島小	教育委員会 健康教育課	R4.7.21	視聴覚教 室	26.0	12.5 未満	nd					3	4	
4	e009	川崎区 田島町14-1	渡田小	教育委員会 健康教育課	R4.7.21	3年2組	29.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	e010	川崎区 小田5-11-20	東小田小	教育委員会 健康教育課	R4.7.12	パソコン教 室	25.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	e011	川崎区 小田4-12-24	小田小	教育委員会 健康教育課	R4.7.13	5年1組	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	e012	川崎区 浅田2-11-21	浅田小	教育委員会 健康教育課	R4.7.28	コンピュ ーター	25.5	12.5 未満	nd					3	4	
4	e013	川崎区 大島5-25-1	東大島小	教育委員会 健康教育課	R4.7.21	1年1組	27.6	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
4	e014	川崎区 大島4-17-1	向小	教育委員会 健康教育課	R4.7.14	理科教室	25.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	e015	川崎区 渡田1-20-1	田島小	教育委員会 健康教育課	R4.7.28	4年3組	27.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	e016	川崎区 渡田新町3-15-1	新町小	教育委員会 健康教育課	R4.7.22	1年1組	29.3	12.5 未満	100					3	4	
4	e017	川崎区 旭町2-2-1	旭町小	教育委員会 健康教育課	R4.8.5	1-2	26.1	12.5 未満	nd					3	4	
4	e018	川崎区 宮前町8-13	宮前小	教育委員会 健康教育課	R4.8.8	理科教室	27.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	e019	川崎区 日進町20-1	川崎小	教育委員会 健康教育課	R4.7.22	3年2組	26.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	e020	川崎区 京町1-1-4	京町小	教育委員会 健康教育課	R4.7.7	図書室	24.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	j001	川崎区 大師河原2-1-1	大師中	教育委員会 健康教育課	R4.7.12	2年1組	26.0	12.5 未満	nd					3	4	
4	j002	川崎区 四谷上町24-1	南大師中	教育委員会 健康教育課	R4.8.5	特別支援 室	26.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	j003	川崎区 藤崎2-19-1	川中島中	教育委員会 健康教育課	R4.7.4	1年5組	26.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	j004	川崎区 池上新町1-2-4	桜本中	教育委員会 健康教育課	R4.8.5	3-2	26.1	12.5 未満	nd					3	4	
4	j005	川崎区 浜町2-11-22	臨港中	教育委員会 健康教育課	R4.7.25	1年1組	27.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	j006	川崎区 小田2-21-7	田島中	教育委員会 健康教育課	R4.7.28	パソコン教 室	27.2	12.5 未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

川崎区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
4	j007	川崎区 京町3-19-11	京町中	教育委員会 健康教育課	R4.7.13	3-A	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	j008	川崎区 渡田向町11-1	渡田中	教育委員会 健康教育課	R4.7.27	2年1組	28.4	12.5 未満	nd					3	4	
4	j009	川崎区 富士見2-1-2	富士見中	教育委員会 健康教育課	R4.8.9	図書室	28.5	12.5 未満	nd					3	4	
4	j010	川崎区 下並木50	川崎中	教育委員会 健康教育課	R4.7.7	3年1組	26.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	j011	川崎区 中島3-3-1	川崎 高等学校 附属中	教育委員会 健康教育課	R4.8.4	3-2	26.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	o003	川崎区 田島町20-5	田島支援 学校	教育委員会 健康教育課	R4.7.7	紙工室	25.8	12.5 未満	nd					3	4	
4	o004	川崎区 池上新町1-1-3	田島支援 学校桜校	教育委員会 健康教育課	R4.7.5	中B1-1	24.3	12.5 未満	nd					3	4	
4	o007	川崎区 桜本1-9-15	田島支援 学校 さくら分教室	教育委員会 健康教育課	R4.8.18	さくら2	31.1	12.5 未満	nd					3	4	
4	a001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 全日制	教育委員会 健康教育課	R4.7.14	生活科学 科1A	25.6	12.5 未満	nd					3	4	
4	p001	川崎区 中島3-3-1	川崎高 定時制	教育委員会 健康教育課	R4.7.14	HR2-8	23.7	12.5 未満	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294