

# 市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ]			
7	e069	宮前区野川1269	野川小	教育委員会健康教育課	7/24	家庭科	34.2	12.5未満	nd					3	4	
7	e070	宮前区野川3142-2	西野川小	教育委員会健康教育課	7/16	101	27.3	12.5未満	nd					3	4	
7	e071	宮前区野川2604	南野川小	教育委員会健康教育課	7/15	さくら-1	26.1	12.5未満	nd					3	4	
7	e072	宮前区馬絹1795	宮崎小	教育委員会健康教育課	7/24	1-1	25.7	12.5未満	nd					3	4	大規模改修等が行われた学校
					7/24	あおぎり	28.3	12.5未満					3	4		
					7/24	6-6	29.6	18.1					3	4		
					7/24	4-6	29.4	12.5未満					3	4		
					7/24	3-7	30.1	18.1					3	4		
					7/24	1-1	25.7	12.5未満					3	4		
7	e073	宮前区鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会健康教育課	7/10	理科	29.1	30.3	nd					3	4	
7	e074	宮前区東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会健康教育課	7/30	1-2	29.9	12.5未満	nd					3	4	
7	e075	宮前区有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会健康教育課	7/3	理科室	26.1	12.5未満	nd					3	4	
7	e076	宮前区宮前平2-18-3	富士見台小	教育委員会健康教育課	7/9	理科	31.0	12.5未満	nd					3	4	

# 市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ]			
7	e077	宮前区 宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会 健康教育課	7/29	1-1	27.8	30.4	nd					3	4	
7	e078	宮前区 宮崎3-18	宮崎台小	教育委員会 健康教育課	7/29	音楽	28.3	66.8	nd					3	4	
7	e079	宮前区 平1-6-1	向丘小	教育委員会 健康教育課	7/23	5-3	27.9	12.5未 満	nd					3	4	
7	e080	宮前区 平6-5-1	平小	教育委員会 健康教育課	7/4	視聴覚	25.4	12.5未 満	nd					3	4	
7	e081	宮前区 南平台13-1	白幡台小	教育委員会 健康教育課	7/4	家庭科	29.3	12.5未 満	nd					3	4	
7	e082	宮前区 菅生1-5-1	菅生小	教育委員会 健康教育課	7/18	低学年音 楽	26.1	12.5未 満	nd					3	4	
7	e083	宮前区 水沢3-7-1	稗原小	教育委員会 健康教育課	7/23	5-3	28.1	12.5未 満	nd					3	4	
7	e084	宮前区 犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会 健康教育課	7/24	音楽	27.7	24.3	nd					3	4	
7	e085	宮前区 土橋3-1-11	土橋小	教育委員会 健康教育課	7/31	2-4	26.1	67.3	nd					3	4	
7	j030	宮前区 宮崎107	宮崎中	教育委員会 健康教育課	7/3	1-9	27.9	12.5未 満	nd					3	4	
7	j031	宮前区 野川3142-1	野川中	教育委員会 健康教育課	7/16	図書	25.6	18.4	nd					3	4	
7	j032	宮前区 有馬7-7-1	有馬中	教育委員会 健康教育課	7/9	被服	33.1	12.5未 満	nd					3	4	
7	j033	宮前区 宮前平2-7	宮前平中	教育委員会 健康教育課	7/22	2-2	25.9	12.5未 満	nd					3	4	

# 市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	トルエン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	キシレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	エチルベンゼン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	スチレン ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	その他 [ ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) ]				
7	j034	宮前区 神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会 健康教育課	7/3	2-2	26.9	12.5未満	nd						3	4	大規模改修等が行われた学校
					7/17	1-1	25.3	12.5未満						3	4		
					7/17	3-3	25.6	12.5未満						3	4		
					7/17	1-6	25.5	12.5未満						3	4		
					7/17	保健室	25.5	12.5未満						3	4		
7	j035	宮前区 平3-15-1	平中	教育委員会 健康教育課	7/8	2-3	27.2	12.5未満	nd						3	4	大規模改修等が行われた学校
					9/16	保健室	24.8	12.5未満						3	4		
					9/16	被服室	23.7	12.5未満						3	4		
					9/16	学習室-2	24.5	12.5未満						3	4		
					9/16	5組-B	25.6	12.5未満						3	4		
7	j036	宮前区 菅生2-10-1	菅生中	教育委員会 健康教育課	7/18	2-3	26.9	12.5未満	nd					3	4		
7	j037	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	7/8	2-4	26.6	12.5未満	nd					3	4		

※1(測定結果) \*:指針値超過 nd:定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:  
 教育委員会健康教育課  
 電話 200-3294