市立学校(園)の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				その他 [] ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
17	e035	中原区 上平間585	下河原小	教育委員会 健康教育課	H17.07.28	普通教室	30.5	25.0	nd					3	4	
17	e036	中原区 上平間1480	平間小	教育委員会 健康教育課	H17.07.26	普通教室	31.0	30.0	nd					3	4	
17	e037	中原区 北谷町32	玉川小	教育委員会 健康教育課	H17.09.02	コンピューター教室	29.5	* 267.5	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
17	e038	中原区 下沼部1955	下沼部小	教育委員会 健康教育課	H17.09.02	コンピューター教室	30.8	* 267.5	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施しましたが再度指針値をこえました。再測定値は再検査結果表に記載。17年度中に低減措置を実施しました。
17	e039	中原区 苅宿87	苅宿小	教育委員会 健康教育課	H17.07.03	コンピューター教室	30.7	24.1	nd					3	4	
17	e040	中原区 木月1335-4	木月小	教育委員会 健康教育課	H17.09.05	普通教室	29.1	32.7	nd					3	4	
17	e041	中原区 今井南町1111	東住吉小	教育委員会 健康教育課	H17.09.07	普通教室	28.8	16.3	nd					3	4	
17	e042	中原区 木月祇園町17-1	住吉小	教育委員会 健康教育課	H17.09.06	コンピューター教室	26.5	99.8	nd					3	4	
17	e043	中原区 井田中ノ町29-1	井田小	教育委員会 健康教育課	H17.07.25	コンピューター教室	24.5	73.8	nd					3	4	
17	e044	中原区 今井西町100	今井小	教育委員会 健康教育課	H17.07.25	普通教室	30.8	* 267.5	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。再測定値は再検査結果表に記載。
17	e045	中原区 上丸子八幡町815	上丸子小	教育委員会 健康教育課	H17.07.28	コンピューター教室	29.0	29.0	nd					3	4	
17	e046	中原区 小杉陣屋町2-19-1	西丸子小	教育委員会 健康教育課	H17.07.25	普通教室	28.5	48.5	nd					3	4	
17	e047	中原区 小杉御殿町1-950	中原小	教育委員会 健康教育課	H17.07.27	音楽室	34.6	52.9	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1						測定方法 2	測定理由 3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [] ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
17	e048	中原区 宮内2-4-1	宮内小	教育委員会 健康教育課	H17.07.28	図書室	32.0	28.7	nd					3	4	
17	e049	中原区 下小田中1-4-1	大戸小	教育委員会 健康教育課	H17.07.21	普通教室	31.0	15.2	nd					3	4	
17	e050	中原区 下小田中3-35-1	下小田中小	教育委員会 健康教育課	H17.07.20	コンピューター教室	27.7	71.2	nd					3	4	
17	e051	中原区 下新城1-15-1	新城小	教育委員会 健康教育課	H17.07.27	普通教室	30.7	22.9	nd					3	4	
17	e052	中原区 上小田中1-27-1	大谷戸小	教育委員会 健康教育課	H17.07.21	普通教室	31.0	34.4	nd					3	4	
17	j016	中原区 上平間1368	平間中	教育委員会 健康教育課	H17.07.27	コンピューター教室	25.0	53.0	nd					3	4	
17	j017	中原区 中丸子562	玉川中	教育委員会 健康教育課	H17.07.26	普通教室	30.6	22.9	nd					3	4	
17	j018	中原区 木月住吉町27-1	住吉中	教育委員会 健康教育課	H17.07.20	計画学級	25.8	58.8	nd					3	4	
17	j019	中原区 井田杉山町11-1	井田中	教育委員会 健康教育課	H17.07.25	音楽室	25.3	85.8	nd					3	4	
17	j020	中原区 今井仲町321	今井中	教育委員会 健康教育課	H17.07.20	普通教室	28.9	16.2	nd					3	4	
17	j021	中原区 小杉陣屋町1-24-1	中原中	教育委員会 健康教育課	H17.07.20	コンピューター教室	27.0	* 133.6	nd					3	4	換気の励行等の指導を行い、再測定を実施し指針値内であることを確認しました。測定値は再検査結果表に記載。
17	j022	中原区 宮内4-13-1	宮内中	教育委員会 健康教育課	H17.07.28	普通教室	32.3	43.2	nd					3	4	
17	j023	中原区 下小田中2-17-1	西中原中	教育委員会 健康教育課	H17.07.22	普通教室	27.0	48.8	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

中原区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 1					測定方法 2	測定理由 3	備考	
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]
17	o001	中原区 上小田中3-10-5	豊学校	教育委員会 健康教育課	H17.07.22	ゆうぎ室	27.0	24.0	nd					3	4	
17	a004	中原区 中丸子562	橘高 全日制	教育委員会 健康教育課	H17.07.28	普通教室	30.0	25.0	nd					3	4	
17	p004	中原区 中丸子562	橘高 定時制	教育委員会 健康教育課	H17.10.14	普通教室	25.0	39.0	nd					3	4	
17	k001	中原区 下新城1-15-2	新城幼稚園	教育委員会 健康教育課	H17.10.17	ことり	20.0	18.7	nd					3	4	

1(測定結果) *:指針値超過 nd:定量下限値以下

2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294