

市立学校(園)の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	e068	宮前区 野川1269	野川小	教育委員会 健康教育課	H21.07.28	音楽室	24.8	85.5	nd					3	4	
21	e069	宮前区 野川3142-2	西野川小	教育委員会 健康教育課	H21.07.28	コンピューター 教室	29.5	* 177.9	nd					3	4	高い値を示したので機械換気設備を導入しました。 再測定値は再検査結果表に記載。
21	e070	宮前区 野川2604	南野川小	教育委員会 健康教育課	H21.07.24	特別 支援室	26.6	19.8	nd					3	4	
21	e071	宮前区 馬絹1795	宮崎小	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	普通教室	27.4	38.5	nd					3	4	
21	e072	宮前区 鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会 健康教育課	H21.08.05	コンピューター 教室	27.9	19.0	nd					3	4	
21	e073	宮前区 東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会 健康教育課	H21.08.26	普通教室	29.1	89.7	nd					3	4	
21	e074	宮前区 有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会 健康教育課	H21.08.24	普通教室	30.1	25.7	nd					3	4	
21	e075	宮前区 宮前平2--3	富士見台小	教育委員会 健康教育課	H21.08.26	普通教室	30.3	85.7	nd					3	4	
21	e076	宮前区 宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会 健康教育課	H21.07.30	コンピューター 教室	31.1	16.6	nd					3	4	
21	e077	宮前区 宮崎3-18-2	宮崎台小	教育委員会 健康教育課	H21.07.30	普通教室	29.6	35.3	nd					3	4	
21	e079	宮前区 平1-6-1	向丘小	教育委員会 健康教育課	H21.07.24	図書室	27.1	78.1	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	e080	宮前区 平6-5-1	平小	教育委員会 健康教育課	H21.07.23	理科室	27.9	19.0	nd					3	4	
21	e081	宮前区 南平台13-1	白幡台小	教育委員会 健康教育課	H21.08.05	コンピューター 教室	30.0	17.4	nd					3	4	
21	e082	宮前区 菅生1-5-1	菅生小	教育委員会 健康教育課	H21.08.20	普通教室	27.8	75.9	nd					3	4	
21	e083	宮前区 水沢3-7-1	稗原小	教育委員会 健康教育課	H21.08.04	普通教室	28.6	55.3	nd					3	4	
21	e084	宮前区 犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会 健康教育課	H21.08.04	普通教室	27.4	77.0	nd					3	4	
21	e078	宮前区 土橋3-1-11	土橋小	教育委員会 健康教育課	H21.08.25	普通教室	31.0	33.2	nd					3	4	
21	j029	宮前区 宮崎107	宮崎中	教育委員会 健康教育課	H21.08.19	図書室	26.3	60.2	nd					3	4	
21	j030	宮前区 野川3142-1	野川中	教育委員会 健康教育課	H21.07.21	図書室	25.6	61.8	nd					3	4	
21	j031	宮前区 有馬7-7-1	有馬中	教育委員会 健康教育課	H21.08.24	普通教室	33.0	23.0	nd					3	4	
21	j032	宮前区 宮前平2-7	宮前平中	教育委員会 健康教育課	H21.07.21	普通教室	27.6	19.2	nd					3	4	
21	j033	宮前区 神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会 健康教育課	H21.07.21	普通教室	26.4	20.0	nd					3	4	

市立学校(園)の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
21	j034	宮前区 平3-15-1	平中	教育委員会 健康教育課	H21.07.21	少人数 教室	26.3	20.1	nd					3	4	
21	j035	宮前区 菅生2-10-1	菅生中	教育委員会 健康教育課	H21.08.20	普通教室	28.5	73.8	nd					3	4	
21	j036	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	H21.07.28	理科室	28.3	56.1	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294