

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
2	e068	宮前区 野川1269	野川小	教育委員会 健康教育課	R2.07.08	音楽室	24.1	24.6	nd					3	4	
2	e069	宮前区 野川3142-2	西野川小	教育委員会 健康教育課	R2.07.14	3-1	22.6	12.5 未満	nd					3	4	
2	e070	宮前区 野川12604	南野川小	教育委員会 健康教育課	R2.07.28	2-2	26.0	12.5 未満	nd					3	4	
2	e071	宮前区 馬絹1795	宮崎小	教育委員会 健康教育課	R2.07.17	第2保健室	24.1	12.5 未満	nd					3	4	
2	e072	宮前区 鷺沼2-1	鷺沼小	教育委員会 健康教育課	R2.07.21	コンピューター	26.7	12.5 未満	nd					3	4	
2	e073	宮前区 東有馬5-12-1	有馬小	教育委員会 健康教育課	R2.07.30	図工	25.8	12.5 未満	nd					3	4	
2	e074	宮前区 有馬7-6-1	西有馬小	教育委員会 健康教育課	R2.07.14	3-1	24.7	12.5 未満	nd					3	4	
2	e075	宮前区 宮前平2-18-3	富士見台小	教育委員会 健康教育課	R2.07.08	5-1	28.1	12.5 未満	100					3	4	
2	e076	宮前区 宮前平3-14-1	宮前平小	教育委員会 健康教育課	R2.07.28	2-1	25.7	12.5 未満	nd					3	4	
2	e077	宮前区 宮崎3-18	宮崎台小	教育委員会 健康教育課	R2.07.27	コンピューター	27.7	12.5 未満	nd					3	4	
2	e078	宮前区 平1-6-1	向丘小	教育委員会 健康教育課	R2.07.22	PC	27.8	24.3	nd					3	4	
2	e079	宮前区 平6-5-1	平小	教育委員会 健康教育課	R2.07.10	視聴覚	27.0	18.3	150					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
2	e080	宮前区南平台13-1	白幡台小	教育委員会健康教育課	R2.07.09	世界は友だちルーム	23.6	12.5未満	nd					3	4	
2	e081	宮前区菅生1-5-1	菅生小	教育委員会健康教育課	R2.07.10	6-1	24.8	12.5未満	nd					3	4	
2	e082	宮前区水沢3-7-1	稗原小	教育委員会健康教育課	R2.07.13	理科	24.6	12.5未満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
					R2.07.13	2-4	24.8	12.5未満						3	4	
					R2.07.13	2-1	24.9	12.5未満						3	4	
					R2.07.13	音楽	24.9	12.5未満						3	4	
					R2.07.13	家庭科	24.4	12.5未満						3	4	
					R2.07.13	6-3	24.2	12.5未満						3	4	
2	e083	宮前区犬蔵1-3-1	犬蔵小	教育委員会健康教育課	R2.07.08	理科室	24.7	12.5未満	nd					3	4	
2	e084	宮前区土橋3-1-11	土橋小	教育委員会健康教育課	R2.07.28	男子更衣室	26.4	12.5未満	nd					3	4	
2	j030	宮前区宮崎107	宮崎中	教育委員会健康教育課	R2.07.09	1-5	26.1	12.5未満	nd					3	4	
2	j031	宮前区野川3142-1	野川中	教育委員会健康教育課	R2.07.06	2-5	26.6	12.5未満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

宮前区

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(℃)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
2	j032	宮前区 有馬7-7-1	有馬中	教育委員会 健康教育課	R2.07.08	201	23.3	12.5 未満	nd					3	4	
2	j033	宮前区 宮前平2-7	宮前平中	教育委員会 健康教育課	R2.07.15	増築棟2階	23.3	24.7	nd					3	4	
2	j034	宮前区 神木本町5-11-1	向丘中	教育委員会 健康教育課	R2.07.15	コンピューター	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
2	j035	宮前区 平3-15-1	平中	教育委員会 健康教育課	R2.07.15	視聴覚	24.0	24.6	nd					3	4	
2	j036	宮前区 菅生2-10-1	菅生中	教育委員会 健康教育課	R2.07.16	1-3	24.4	12.5 未満	nd					3	4	
2	j037	宮前区 犬蔵1-10-1	犬蔵中	教育委員会 健康教育課	R2.07.15	3-5	24.3	12.5 未満	nd					3	4	

※1(測定結果) *:指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1:アクティブ方式 2:パッシブ方式 3:簡易測定

※3(測定理由) 1:軽易工事 2:備品搬入・入替 3:化学物質使用 4:既存施設の現状確認 5:再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294