

表255 居住環境検査

	検査住宅	戸建住宅	集合住宅	保健所窓口
戸数	19	8	11	
検査総数	89	17	17	55
温度	-	-	-	-
湿度	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	11	2	9	-
トルエン	-	-	-	-
パラジクロロベンゼン	-	-	-	-
ダニアレルゲン	6	5	1	-
pH	1	1	-	-
水温	-	-	-	-
細菌数	-	-	-	-
大腸菌群	-	-	-	-
レジオネラ属菌	3	3	-	-
同定検査（鏡検・虫体）	68	6	7	55

資料：健康安全室

## § 6 専用水道等監視指導事業

厚生労働省は、平成21年4月1日に基準項目50項目からなる新たな「水質基準に関する省令」を施行、また水質管理目標設定項目29項目を定めた。市民の水に関する最大の関心は供給される水の安全性・快適性であるため、本市では、専用水道・簡易専用水道の監視指導等を実施し、衛生確保に努めた。

表256 対象施設

		20年度	21年度	22年度	川崎	幸	中原	高津	宮前	多摩	麻生
専用 水道	（受水型）	18	18	18	2	5	1	-	3	3	4
	（自己水源型）	13	14	16	3	-	-	-	2	5	6
簡易専用水道		3,409	3,329	3,244	679	328	572	512	485	368	300
用途 別	共同住宅	1,976	1,935	1,866	266	202	315	334	344	225	180
	事務所	217	212	213	86	24	43	24	12	13	11
	店舗	127	125	124	31	11	15	23	13	18	13
	学校	297	289	292	39	30	51	39	39	53	41
	工場	65	61	60	34	4	9	12	1	-	-
	病院	55	52	50	13	7	13	6	3	3	5
	旅館	49	51	49	31	2	8	4	4	-	-
	興行場	18	18	17	9	2	3	-	1	1	1
	寮	110	110	103	8	10	29	16	26	10	4
	集会場	1	2	2	-	-	1	1	-	-	-
併用	229	219	210	75	25	44	3	17	25	21	
その他	265	255	258	87	11	41	50	25	20	24	
災害時飲料水 協力受水槽（再掲）		184	184	184	36	22	32	22	25	22	25

資料：健康安全室