表222　興行場衛生検査

	検査施設数	検査延数	客席																		ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面			出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ			上演中等客席の床面			炭酸ガス含有率	浮遊粉じん量	室内温度	相対湿度	気流	一酸化炭素	水質検査	照度
			炭酸ガス含有率			浮遊粉じん量			客席温度			相対湿度			気流			照度			照度			照度			照度										
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適								
総数	24	307	19	17	2	19	19	−	19	19	−	19	19	−	19	19	−	24	18	6	131	104	27	33	20	13	21	21	−	−	−	−	−	−	−	−	3
川崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
幸	3	22	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	1	−	16	14	2	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3
中原	6	78	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1	60	54	6	14	9	5	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高津	3	51	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	4	4	30	22	8	3	1	2	10	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮前	3	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	1	1	14	10	4	4	3	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
多摩	5	76	12	12	−	12	12	−	12	12	−	12	12	−	12	12	−	6	6	−	−	−	−	4	4	−	6	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	4	60	7	5	2	7	7	−	7	7	−	7	7	−	7	7	−	6	6	−	11	4	7	6	1	5	2	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−

注）興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/㎥以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30％以上・80％以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演中等客席の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料：健康安全室

表223　公衆浴場衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽水															原湯・原水・上がり用湯・上がり用水（水道水以外）					
			遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			色度			濁度		
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適
総数	183	1,327	161	116	45	15	15	−	51	51	−	73	72	1	79	68	11	1	1	−	1	1	−
川崎	98	675	4	1	3	−	−	−	−	−	−	8	8	−	12	8	4	−	−	−	−	−	−
幸	21	174	29	27	2	13	13	−	13	13	−	13	13	−	19	15	4	1	1	−	1	1	−
中原	10	39	4	3	1	2	2	−	2	2	−	7	7	−	6	6	−	−	−	−	−	−	−
高津	31	120	65	56	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	25	23	2	−	−	−	−	−	−
宮前	6	108	17	17	−	−	−	−	7	7	−	16	16	−	17	16	1	−	−	−	−	−	−
多摩	1	2	2	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	16	209	40	12	28	−	−	−	29	29	−	29	28	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−

原湯・原水・上がり用湯・上がり用水（水道水以外）												入浴者が利用する場所の床面			水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	過マンガン酸カリウム消費量	水温	一般細菌	大腸菌群	レジオネラ属菌	臭い	温度	塩素ガス	ATP	照度	遊離残留塩素濃度	（レジオネラ属菌ふき取り）
水素イオン濃度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			照度																
総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適														
1	1	−	1	1	−	1	1	−	1	1	−	602	599	3	81	4	1	67	75	−	1	2	4	4	91	1	5	4
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	552	552	−	6	2	−	6	8	−	−	−	−	−	73	−	−	4
1	1	−	1	1	−	1	1	−	1	1	−	21	18	3	15	2	1	16	15	−	−	2	4	4	−	1	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	9	9	−	2	−	−	−	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	2	−	5	−	−	5	−	−	−	−	−	−	18	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	17	−	−	17	16	−	1	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	18	18	−	36	−	−	23	29	−	−	−	−	−	−	−	5	−

注）公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例及び公衆浴場法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・1.0mg/L以下、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満）、＜原湯、原水、上り用湯、上り用水（水道水以外）＞色度は５度以下、濁度は２度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、大腸菌群は50mL中に不検出、レジオネラ属菌は不検出（10cfu/100mL未満）、＜入浴者が利用する場所の床面＞照度は30lux以上を適とした。

資料：健康安全室