

表224 高齢者福祉施設等衛生検査

検査施設数	検査延数	浴槽水															原湯・原水・上り用湯・上り用水（水道水以外）						
		遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属			色度			濁度			
		総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	
総数	46	354	77	48	29	1	1	-	2	2	-	38	36	2	64	61	3	-	-	-	1	1	-
川崎幸	21	221	37	15	22	-	-	-	-	-	-	36	34	2	36	34	2	-	-	-	-	-	-
中原	1	6	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
高津	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	6	10	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	2	7	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
麻生	3	16	3	2	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	3	3	-	-	-	-	1	1	-
麻生	12	93	21	17	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22	1	-	-	-	-	-	-

原湯・原水・上り用湯・上り用水（水道水以外）											水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温	一般細菌	レジオネラ属菌	(レジオネラ属菌ふき取り)	
水素イオン濃度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌								
総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	濃度	濃度	温	菌	菌	
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	60	3	59	39	6	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	36	36	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	22	-	2	-

注) 高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<原湯・原水・上り用水(水道水以外)>色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、大腸菌群は50mL中に不検出、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)を適とした。

資料：健康安全室

表225 温泉検査

	検査施設数	検査延数	可燃性ガス	水温	水素イオン濃度	電気伝導度	遊離残留塩素濃度	揚湯量
総数	16	70	3	19	17	15	-	16
川崎幸	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎幸	4	15	-	4	4	4	-	3
中原	3	12	-	3	3	3	-	3
高津	5	23	3	6	4	6	-	4
宮前	2	12	-	4	4	-	-	4
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	2	8	-	2	2	2	-	2

資料：健康安全室