

## § 6 専用水道等監視指導事業

厚生労働省は、平成21年4月1日に基準項目50項目からなる新たな「水質基準に関する省令」を施行、また水質管理目標設定項目29項目を定めた。市民の水に関する最大の関心は供給される水の安全性・快適性であるため、本市では、専用水道・簡易専用水道の監視指導等を実施し、衛生確保に努めた。

表238 対象施設

		22年度	23年度	24年度	川崎	幸	中原	高津	宮前	多摩	麻生
専用水道	(受水型)	18	18	18	2	5	1	-	3	3	4
	(自己水源型)	16	16	18	3	-	-	-	3	4	8
簡易専用水道		3,244	3,198	3,115	683	309	540	490	455	354	284
用途別	共同住宅	1,866	1,826	1,769	265	186	300	321	318	212	167
	事務所	213	209	207	89	22	38	23	11	14	10
	店舗	124	125	123	34	10	17	21	12	17	12
	学校	292	287	280	39	26	47	37	39	53	39
	工場	60	59	56	32	4	9	10	1	-	-
	病院	51	51	49	12	8	11	6	3	3	6
	旅館	49	50	50	33	2	7	4	4	-	-
	興行場	17	15	15	8	2	2	-	1	1	1
	寮	103	103	101	9	11	28	15	26	8	4
	集会場	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-
併用	210	203	195	69	21	42	3	14	25	21	
その他	257	269	269	93	17	39	49	26	21	24	
災害時飲料水協力受水槽(再掲)		184	184	181	36	21	30	22	25	22	25

資料：生活衛生課

表239 検査・指導

		検査指導 延件数	施設検査数 (再掲)	施設検査結果(内訳)				指導票 交付数
				良好	一部改善	要改善	その他	
総数		653	391	343	31	5	12	6
専用水道	(受水型)	30	9	9	-	-	-	-
	(自己水源型)	128	57	49	5	-	3	2
簡易専用水道		495	325	285	26	5	9	4
用途別	共同住宅	138	59	54	3	-	2	1
	事務所	42	25	22	1	-	2	-
	店舗	44	40	35	4	-	1	-
	学校	18	13	8	2	3	-	2
	工場	14	1	1	-	-	-	-
	病院	8	3	3	-	-	-	-
	旅館	32	28	22	6	-	-	-
	興行場	6	6	6	-	-	-	-
	寮	4	-	-	-	-	-	-
	集会場	1	1	1	-	-	-	-
併用	45	34	25	6	-	3	-	
その他	143	115	108	4	2	1	1	

注) 施設検査結果(内訳)のその他は、全ての検査項目を検査できず、判定不能であった施設等を計上。

資料：生活衛生課