

表 216 高齢者福祉施設等衛生検査

検査施設数	検査延数	浴槽水											原湯・原水・上がり用湯・上がり用水													
		遊離塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ菌			色度			濁度			水素イオン濃度			
		総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	
総数	32	281	47	25	22	19	19	-	19	19	-	19	18	1	28	25	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	12	89	8	6	2	9	9	-	9	9	-	8	7	1	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	3	15	-	-	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	5	47	6	5	1	5	5	-	5	5	-	6	6	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	7	57	31	14	17	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	4	68	2	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原湯・原水・上がり用湯・上がり用水									濁度	遊離残留塩素濃度	水素イオン濃度	電気伝導度	水温	一般細菌	レジオネラ菌	レジオネラ菌遺伝子検査	温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度
過マンガン酸カリウム消費量	大腸菌群			レジオネラ菌																		
総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適														
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	28	6	33	18	7	1	12	12	12	6	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6	16	9	6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	12	12	12	6	6	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-

注) 川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<原湯・原水・上り用水>色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、大腸菌群は50mL中に不検出、レジオネラ菌は不検出(10cfu/100mL未満)を適とした。

資料：生活衛生課