

表 221 特定建築物衛生検査

	検査施設数	検査延数	居 室												飲料水						レジオネラ属菌	外気温	浮遊粉じんの量	一酸化炭素	二酸化炭素	相対湿度	気流	照度	ホルムアルデヒド	残留塩素の含有率	水 温									
			浮遊粉じん			一酸化炭素			二酸化炭素			室内温度			相対湿度			気 流														ホルムアルデヒド			遊離残留塩素の含有率			水質検査		
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適												総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適
総数	33	943	118	118	-	118	118	-	118	80	38	155	142	13	155	72	83	155	155	-	1	1	-	7	4	3	3	3	-	-	19	19	19	19	19	9	6	1	1	1
川崎	9	188	23	23	-	23	23	-	23	22	1	23	23	-	23	21	2	23	23	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8	8	-	1	-	-	
幸	1	66	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
中原	6	108	18	18	-	18	18	-	18	16	2	18	17	1	18	9	9	18	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高津	6	218	30	30	-	30	30	-	30	2	28	30	30	-	30	14	16	30	30	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	6	6	6	6	-	6	-	-	1	
宮前	2	146	14	14	-	14	14	-	14	10	4	28	24	4	28	8	20	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-		
多摩	9	217	23	23	-	23	23	-	23	20	3	46	38	8	46	10	36	46	46	-	-	-	-	6	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

注) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき、<居室>浮遊粉じんの量は0.15 mg / m³以下、一酸化炭素の含有率は100万分の10以下、二酸化炭素の含有率は100万分の1000以下、温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は40%以上・70%以下、気流は0.5 m / 秒以下、<飲料水>遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上、水質検査は水道法の水質基準に適合したものを適とした。

資料：生活衛生課