

表210 高齢者福祉施設等衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽水															原湯・原水・上がり用湯・上がり用水									
			遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			色度		濁度		水素イオン濃度					
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	総数	適	不適					
総数	88	1,073	126	71	55	118	118	-	118	118	-	119	103	3	130	123	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
川崎幸	12	230	25	15	10	23	23	-	23	23	-	24	23	1	25	23	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
中原	8	124	16	11	5	15	15	-	15	15	-	15	2	-	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	15	184	23	13	10	23	23	-	23	23	-	23	23	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	17	154	17	8	9	17	17	-	17	17	-	17	17	-	21	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	12	112	14	5	9	14	14	-	14	14	-	14	14	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	10	144	14	7	7	14	14	-	14	14	-	14	12	2	14	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	14	125	17	12	5	12	12	-	12	12	-	12	12	-	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

原湯・原水・上がり用湯・上がり用水										濁度	遊離残留塩素濃度	水素イオン濃度	電気伝導度	水温	一般細菌	レジオネラ属菌	レジオネラ属菌遺伝子検査	温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度
過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌																	
総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適															
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	7	140	-	142	131	4	2	13	6	6	3	3	3	
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	36	-	37	34	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	16	15	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	21	19	4	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	13	14	-	-	13	6	6	3	3	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	-	19	12	-	2	-	-	-	-	-	-	

注) 川崎市高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、<浴槽水>遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、<原湯・原水・上り用水>色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、大腸菌群は50mL中に不検出、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)を適とした。

資料：生活衛生課

表211 温泉検査

	検査施設数	検査延数	可燃性ガス	水温	水素イオン濃度	電気伝導度	遊離残留塩素濃度	湯量
総数	18	65	-	18	18	13	-	16
川崎幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	2	8	-	2	2	2	-	2
高津	4	16	-	4	4	4	-	4
宮前	4	16	-	4	4	4	-	4
多摩	3	16	-	4	4	3	-	5
麻生	4	8	-	4	4	-	-	-
麻生	1	1	-	-	-	-	-	1

資料：生活衛生課