

表 199 特定建築物衛生検査

	検査施設数	検査延数	居室															飲料水						レジオネラ属菌	外気	浮遊粉じんの量	一酸化炭素	二酸化炭素	相対湿度	気流	照度	ホルムアルデヒド	残留塩素の含有率	その他						
			浮遊粉じん			一酸化炭素			二酸化炭素			室内温度			相対湿度			気流			ホルムアルデヒド														遊離残留塩素の含有率			水質検査		
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適												総数	適	不適	総数	適	不適
総数	28	1,837	277	277	-	277	277	-	277	235	42	317	305	12	311	234	77	317	317	-	-	-	-	7	6	1	-	-	-	-	7	8	8	8	14	8	-	-	-	1
川崎	2	84	14	14	-	14	14	-	14	14	-	14	13	1	14	6	8	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
幸	8	900	137	137	-	137	137	-	137	120	17	163	159	4	163	110	53	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
中原	8	174	22	22	-	22	22	-	22	19	3	22	22	-	16	2	14	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	7	13	7	-	-	-	
高津	5	383	63	63	-	63	63	-	63	47	16	63	63	-	63	61	2	63	63	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
宮前	4	164	26	26	-	26	26	-	26	24	2	26	19	7	26	26	-	26	26	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	1	
多摩	1	132	15	15	-	15	15	-	15	11	4	29	29	-	29	29	-	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
麻生	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

注) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき、＜居室＞浮遊粉じんの量は0.15mg/m<sup>3</sup>以下、一酸化炭素の含有率は100万分の10以下、二酸化炭素の含有率は100万分の1000以下、温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は40%以上・70%以下、気流は0.5m/秒以下、＜飲料水＞遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上、水質検査は水道法の水質基準に適合したものを適とした。

資料:生活衛生課