

表 192 興行場衛生検査

	検査施設数	検査延数	客 席															ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面			出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ			上演等中、客席内の通路の床面			炭酸ガス含有率	浮遊粉じん量	室温	相対湿度	気流	一酸化炭素	外気炭酸ガス含有率	外気浮遊粉じん量	外気相対湿度	その他					
			炭酸ガス含有率			浮遊粉じん量			客席温度			相対湿度			気流			照度			照度			照度													照度				
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適											総数	適	不適		
			適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適											適	不適	適	不適	
総 数	13	194	8	8	-	3	3	-	8	8	-	3	3	-	16	13	3	-	-	-	129	99	30	17	14	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
川 崎	1	60	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	50	50	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	4	48	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	35	18	17	7	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中 原	6	60	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	8	5	3	-	-	-	33	28	5	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
高 津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮 前	1	16	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
多 摩	1	10	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
麻 生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注)川崎市興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/㎡以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30%以上・80%以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演等中、客席内の通路の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料:生活衛生課