

表 193 興行場衛生検査

	検査施設数	検査延数	客 席																ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面			出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ			上演等中、客席内の通路の床面			炭酸ガス含有率	浮遊粉じん量	室温	相対湿度	気流	一酸化炭素	外気炭酸ガス含有率	外気浮遊粉じん量	外気相対湿度	その他				
			炭酸ガス含有率		浮遊粉じん量		客席温度		相対湿度		気流		照度		照度		照度		照度																						
			総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適																					
			適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適	適	不適																			
総 数	4	57	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	5	5	-	11	9	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-
川 崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
幸	2	40	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	6	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	-	-	-	
中 原	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高 津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮 前	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	6	4	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多 摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻 生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注)川崎市興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/m³以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30%以上・80%以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演等中、客席内の通路の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料:生活衛生課