

表 201 特定建築物維持管理

環境衛生監視員による立入検査結果である。

	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)	
	検査施設数	延検査項目数	帳簿書類の備付け		空気環境の測定回数(2ヶ月に1回)(ホルムアルデヒドを除く)		ホルムアルデヒド量の測定		浮遊粉じん量の基準の遵守		一酸化炭素の含有率の基準の遵守		二酸化炭素の含有率の基準の遵守		温度の基準の遵守		相対湿度の基準の遵守		気流の基準の遵守	
			総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
			件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数
総数	44	762	35	19	35	1	8	4	35	－	35	－	35	11	24	4	23	15	33	1
川崎	12	95	5	－	5	－	－	－	5	－	5	－	5	2	2	1	2	1	5	1
幸	12	336	12	9	12	－	4	1	12	－	12	－	12	5	12	1	11	10	12	－
中原	4	90	4	4	4	－	2	1	4	－	4	－	4	2	2	1	2	2	2	－
津	8	92	5	5	5	－	－	－	5	－	5	－	5	－	5	－	5	－	5	－
宮前	8	149	9	1	9	1	2	2	9	－	9	－	9	2	3	1	3	2	9	－
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

	(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)	
	ホルムアルデヒド量の基準の遵守		冷却塔への供給水に必要な措置		加湿装置への供給水に必要な措置		冷却塔及び冷却水の汚れの点検(1月以内ごと)		冷却塔、冷却水の水管の清掃(1年以内ごと)		加湿装置の汚れの点検(1月以内ごと)		加湿装置の清掃(1年以内ごと)		排水受けの汚れ及び閉塞の状況の点検		遊離残留塩素の含有率の検査((22)を除く)		遊離残留塩素の含有率の基準の遵守((23)を除く)	
	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適
	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数	件数
総数	6	1	11	5	15	2	13	1	13	2	17	2	17	6	27	15	32	－	32	1
川崎	－	－	1	－	2	－	1	－	1	－	2	－	2	2	2	－	5	－	5	－
幸	3	－	8	5	10	1	8	－	8	2	10	－	10	1	12	4	12	－	12	1
中原	2	1	－	－	－	－	2	1	2	－	2	－	2	1	4	3	4	－	4	－
津	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	－	5	－
宮前	1	－	2	－	3	1	2	－	2	－	3	2	3	2	9	8	6	－	6	－
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

資料:生活衛生課