

表 219 現場簡易水質検査結果

		総数	専用水道		簡易 専用水道	小規模 水道	小規模 受水槽 水道	条例 対象外 受水槽	飲用 井戸	災害時協力井戸		直結水
			受水型	自己水源 併用型						飲料水 (再掲)	生活用水 供給施設	
検査施設数		104	-	7	4	4	13	-	-	-	76	-
検体数		105	-	7	4	4	14	-	-	-	76	-
総数		477 (16)	- (-)	15 (5)	11 (4)	16 (-)	57 (5)	- (-)	- (-)	- (-)	378 (2)	- (-)
内訳	臭気	79 (1)	- (-)	- (-)	3 (1)	2 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	61 (-)	- (-)
	味	3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	色	79 (1)	- (-)	- (-)	3 (1)	2 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	61 (-)	- (-)
	濁り	79 (1)	- (-)	- (-)	3 (1)	2 (-)	13 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	61 (-)	- (-)
	残留塩素	43 (8)	- (-)	3 (2)	2 (1)	4 (-)	14 (5)	- (-)	- (-)	- (-)	20 (-)	- (-)
	pH	67 (2)	- (-)	4 (1)	- (-)	2 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	60 (1)	- (-)
	鉄	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	亜鉛	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	全硬度	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	硝酸性窒素	5 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (1)	- (-)
	銅	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	シアン	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	六価クロム	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (-)	- (-)
	ヒ素	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	亜硝酸対窒素	5 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (-)	- (-)
	水温	63 (1)	- (-)	4 (1)	- (-)	2 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	56 (-)	- (-)
	電気伝導度	30 (1)	- (-)	4 (1)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	25 (-)	- (-)

注) ( )内は不適件数の再掲  
資料:生活衛生課