

表 200 特定建築物衛生検査

	検査施設数	検査延数	居室															室										飲料水						レジオネラ属菌	外気	浮遊粉じんの量	一酸化炭素	二酸化炭素	相対湿度	気流	照度	ホルムアルデヒド	残留塩素の含有率	その他
			浮遊粉じん			一酸化炭素			二酸化炭素			室内温度			相対湿度			気流			ホルムアルデヒド			遊離残留塩素の含有率			水質検査																	
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適															
総数	37	1,645	197	197	-	197	197	-	197	163	34	248	244	4	248	217	31	248	248	-	1	1	-	3	1	2	1	1	-	-	27	44	44	44	60	41	6	-	-	39				
川崎	6	573	49	49	-	49	49	-	49	33	16	98	94	4	98	86	12	98	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	16	16	16	32	20	-	-	-	20				
幸	11	488	81	81	-	81	81	-	81	70	11	81	81	-	81	78	3	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
中原	7	186	24	24	-	24	24	-	24	24	-	24	24	-	24	24	-	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	-	-	-				
高津	8	309	30	30	-	30	30	-	30	24	6	30	30	-	30	17	13	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	22	22	22	22	15	-	-	-	19				
宮前	5	89	13	13	-	13	13	-	13	12	1	15	15	-	15	12	3	15	15	-	1	1	-	3	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

注) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に基づき、＜居室＞浮遊粉じんの量は0.15mg/m³以下、一酸化炭素の含有率は100万分の10以下、二酸化炭素の含有率は100万分の1000以下、温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は40%以上・70%以下、気流は0.5m/秒以下、＜飲料水＞遊離残留塩素の含有率は100万分の0.1以上、水質検査は水道法の水質基準に適合したものを適とした。