表 193 興行場衛生検査

	検査施設数	検査延数	客席 炭酸ガス含有率 総数	適	不適	浮遊粉じん量 総数	適	不適	客席温度 総数	適	不適	相対湿度 総数	適	不適	気流 総数	適	不適	照度 総数	適	不適	ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面 照度 総数	適	不適	出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ 照度 総数	適	不適	上演等中、客席内の通路の床面 照度 総数	適	不適	炭酸ガス含有率	浮遊粉じん量	室内温度	相対湿度	気流	一酸化炭素	外気温	外気炭酸ガス含有率	外気浮遊粉じん量	外気相対湿度	その他
総数	**3**	**68**	**4**	**4**	**－**	**4**	**4**	**－**	**4**	**4**	**－**	**4**	**4**	**－**	**4**	**4**	**－**	**4**	**－**	**4**	**38**	**34**	**4**	**4**	**3**	**1**	**2**	**2**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**	**－**
川崎	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
幸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
中原	2	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	26	22	4	4	3	1	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
高津	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
宮前	1	36	4	4	－	4	4	－	4	4	－	4	4	－	4	4	－	4	－	4	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

注)川崎市興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/㎥以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30％以上・80％以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演等中、客席内の通路の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料:生活衛生課