

表208 興行場衛生検査

検査施設数	検査延数	客席														ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面		出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ		上演等中、客席内の通路の床面		炭酸ガス含有率	浮遊粉じん量	室内温度	相対湿度	気流	一酸化炭素	外気温度	外気浮遊粉じん量	外気相対湿度	外気一酸化炭素濃度				
		炭酸ガス含有率		浮遊粉じん量		客席温度		相対湿度		気流		照度		照度		照度		照度																	
		総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適											不適			
総数	16234	5	5	5	4	1	5	5	5	2	3	5	5	26	25	1	75	69	6	33	27	6	2	2	10	10	10	103	13	14	3	-	-	-	-
川崎幸	642	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	18	18	-	13	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原高津	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	47	46	1	11	10	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前多摩	151	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	6	3	-	-	-	-	
麻生	388	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3	4	4	3	2	1	10	5	5	9	5	4	-	-	7	7	4	7	7	11	3	-	-	-	-

注) 川崎市興行場法施行条例に基づき、＜客席＞炭酸ガス含有率は100万分の1,500以下、浮遊粉じん量は0.2mg/m<sup>3</sup>以下、客席温度は17℃以上・28℃以下、相対湿度は30%以上・80%以下、気流は0.5m/秒以下、照度は150lux以上、＜ロビー、休憩室、廊下、階段、便所の床面＞照度は150lux以上、＜出入口、売店、入場券売場の床面から85cmの高さ＞照度は300lux以上＜上演等中、客席内の通路の床面＞照度は0.2lux以上を適とした。

資料：生活衛生課

表209 公衆浴場衛生検査

検査施設数	検査延数	浴槽水														原湯・原水・上がり用湯・上がり用水																		
		遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群		レジオネラ属菌		色度		濁度		水素イオン濃度															
		総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	総数	適	総数	適	総数	適	総数	適	総数	適												
総数	160	1,146	107	90	17	45	43	2	45	43	2	45	45	-	86	77	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	-	-
川崎幸	107	698	27	27	-	22	22	-	22	22	-	22	22	-	26	22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原高津	7	15	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前多摩	7	131	20	19	1	5	5	-	5	5	-	5	5	-	20	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	
麻生	2	32	3	2	1	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
麻生	18	101	28	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

原湯・原水・上がり用湯・上がり用水										入浴者が利用する場所の床面			過マンガン酸カリウム消費量	水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温度	電気伝導度	一般細菌	大腸菌	レジオネラ属菌	遊離残留塩素濃度(シャワー水)	レジオネラ属菌遺伝子検査	その他
過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			照度														
総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適												
-	-	-	-	-	-	8	3	-	556	544	12	-	87	10	98	-	35	-	4	-	10	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	534	522	12	-	16	-	16	-	13	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	17	-	17	-	11	-	-	-	-	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	4	-	1	-	1	2	
-	-	-	-	-	-	6	1	-	3	3	-	-	20	6	28	-	4	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	3	2	5	-	3	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	23	2	24	-	-	-	-	-	-	4	

注) 川崎市公衆浴場法施行条例及び川崎市公衆浴場法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は0.2mg/L以上・1.0mg/L以下、濁度は5度以下、過マンガン酸カリウム消費量は25mg/L以下、大腸菌群は1個/mL以下、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、＜原湯、原水、上り用湯、上り用水＞色度は5度以下、濁度は2度以下、過マンガン酸カリウム消費量は10mg/L以下、水素イオン濃度は5.8以上・8.6以下、大腸菌群は50mL中に不検出、レジオネラ属菌は不検出(10cfu/100mL未満)、＜入浴者が利用する場所の床面＞照度は30lux以上を適とした。

資料：生活衛生課