

表244 登録検査機関の簡易専用水道検査実施状況

(1) 検査結果

	検査数	助言に基づく報告数
簡易専用水道	2,969	21
共同住宅	1,691	5
事務所	183	1
店舗	91	
学校	275	7
用工場	58	1
途病院	47	-
別旅館	30	1
興行場	16	-
寮	92	-
集会場	1	-
併用	167	2
その他	318	4

注)「検査数」は受検した事実を保健所へ報告する旨の了承を得た数

資料：健康安全室

(2) 特に衛生上問題のあった施設の報告

内 容		件数
不適項目総数		26
受水槽	水槽周囲の状態	1
	水槽本体の状態	15
	水槽内部の状態	1
	水槽上部の状態	1
	水槽のマンホールの状態	3
	水槽のオーバーフロー管の状態	-
	水槽の通気管の状態	3
給水栓	給水管の状態	-
	その他	-
給水栓	残留塩素不検出	2

注) 報告の助言を受けた施設のうち保健所への報告のあった件数とその内容

資料：健康安全室