

表262 現場簡易水質検査結果

	総 数	専用管道		簡易用道	小規模受水槽	条例外受水槽	小規模水道	飲用戸	条例外戸	災害時協力井戸(再掲)	ウォータークーラー
		受水型	自己水源型	専用水道	受水道	受水槽	井戸	戸	井戸	戸	
検査施設数	124 (2)	2 (-)	3 (-)	23 (-)	33 (1)	- (-)	5 (1)	1 (-)	57 (-)	9 (1)	51 (-)
検体数	142 (2)	2 (-)	5 (-)	37 (-)	34 (1)	- (-)	6 (1)	1 (-)	57 (-)	10 (1)	51 (-)
総数	497 (4)	8 (-)	6 (-)	105 (-)	89 (3)	- (-)	21 (1)	4 (-)	222 (-)	43 (1)	197 (-)
内訳	臭 気	93 (-)	2 (-)	1 (-)	20 (-)	20 (1)	- (-)	4 (-)	1 (-)	45 (-)	8 (-)
	味	16 (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	13 (-)	2 (-)
	色	81 (2)	2 (-)	- (-)	20 (-)	18 (1)	- (-)	4 (1)	1 (-)	36 (-)	7 (1)
	濁 り	81 (1)	2 (-)	- (-)	20 (-)	18 (1)	- (-)	5 (-)	1 (-)	35 (-)	8 (-)
	残留塩素	104 (-)	2 (-)	5 (-)	31 (-)	33 (-)	- (-)	6 (-)	1 (-)	26 (-)	8 (-)
	pH	26 (-)	- (-)	- (-)	7 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	19 (-)	2 (-)
	鉄	12 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (-)	2 (-)
	亜 鉛	3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)
	全硬 度	4 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)
	亜硝酸性窒素	4 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)
	アンモニア性窒素	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	銅	42 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)
	シ ア ン	12 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	3 (-)
	六価クロム	12 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	3 (-)
	ヒ 素	3 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)

注) () 内は不適合件数の再掲

資料：健康安全室