

表 236 コインランドリー営業施設衛生検査

	検査施設数	検査延数	作業面			施設内						空気質			
			照度			炭酸ガス濃度			一酸化炭素濃度			温度	相対湿度	気流	浮遊粉じん量
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適				
総数	73	109	109	108	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	60	74	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	4	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	9	31	31	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 川崎市コインランドリー衛生指導要綱に基づき、照度は 300lux 以上、炭酸ガス濃度は 1,000 ppm 以下、一酸化炭素濃度は 10 ppm 以下と適とした。

資料：健康安全室

表 237 旅館衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽														フロント台受付け				水素イオン濃度	遊離残留塩素濃度	水温	一般細菌	温度	相対湿度	一酸化炭素濃度	二酸化炭素濃度	気流	浮遊粉じん量	
			遊離残留塩素濃度			濁度		過マンガン酸カリウム消費量		大腸菌群		レジオネラ属菌		照度																	
			総数	適	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適	総数	不適														
総数	40	58	2	1	1	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	1	1	38	34	4	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
川崎	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	23	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	1	18	2	1	1	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	1	1	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注) 旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は 0.2mg/L 以上、濁度は 5 度以下、過マンガン酸カリウム消費省は 25mg/L 以下、大腸菌群は 1 個 /mL 以下、レジオネラ属菌は不検出 (10cfu/100mL 未満)、＜フロント受付台＞照度は 150lux 以上を適とした。

資料：健康安全室