

表 240 高齢者福祉施設等衛生検査

	検査施設数	検査延数	槽水															濁度	水素イオン濃度	過マンガン酸カリウム消費量	遊離残留塩素濃度	電気伝導度	水温	一般細菌	大腸菌群	レジオネラ属菌
			遊離残留塩素濃度			濁度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌											
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適									
総数	44	444	72	30	42	56	56	-	51	51	-	51	48	3	64	62	2	-	51	-	-	9	51	39	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	2	5	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	20	274	35	8	27	35	35	-	35	35	-	35	32	3	37	35	2	-	31	-	-	-	31	35	-	-
宮前	4	61	9	8	1	9	9	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	-	9	-	-	9	9	4	-	-
多摩	12	60	12	5	7	12	12	-	12	12	-	12	12	-	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	6	44	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	11	-	-	-	11	-	-	-

注) 高齢者福祉施設等の入浴設備におけるレジオネラ症防止対策要綱に基づき、＜浴槽水＞遊離残留塩素濃度は 0.2mg/L 以上、濁度は 5 度以下、過マンガン酸カリウム消費量は 25mg/L 以下、大腸菌群は 1 個 /mL 以下、レジオネラ属菌は不検出 (10cfu / 100mL 未満) を適とした。

資料：健康安全室

表 241 温泉検査

	検査施設数	検査延数	ガス官能	可燃性ガス	水温	水素イオン濃度	電気伝導度	遊離残留塩素濃度	湯量	照度
総数	18	62	-	11	15	14	14	-	8	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	9	28	-	7	7	7	7	-	-	-
中原	3	12	-	1	3	3	2	-	3	-
高津	3	4	-	3	-	-	-	-	1	-
宮前	2	16	-	-	4	4	4	-	4	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-

注) 公衆浴場及び旅館の温泉利用施設を除く。

資料：健康安全室