

建物名称：京町小学校わくわくプラザ

[illegible]

建物名称：田島小学校わくわくプラザ

[illegible]

建物名称：西丸子小学校わくわくプラザ

記号	形状	W数	灯数	型番	LED組合せ品番	付属品	1F								2F			外部							合計				
							ル ー ム イ ン ド ア	プ レ イ ン グ	洗 面 所	男 子	洗 面 所	女 子	脱 衣 所	シャ ワ ー 室	ス タ ッフ ル ーム	多 目 的 ト イレ	ナ ー イ ン ク リ ン グ	量 コ ー ナ ー	階 段	玄 関	ル ー ム イ ン ド ア	プ レ イ ン グ	倉 庫	1 F 壁 面		2 F 壁 面			
A32G	逆フジガード付き	32	2	FSA42001FVPN9-RVV	XFX459DENLE9	FK42533	11										1												12
A32	逆フジ	32	2	FSA42001FVPN9-RVV	XFX459DENLE9								2					1											3
A31	逆フジ	32	1	FSA41038F VPH9-RRX	XFX429DENLE9				2	1				1					1										5
A21	逆フジ	16	1	FSA22000J PH9-RRB	XLX210DENCLE9						1																		1
A22	逆フジ	16	2	FSA22000J	XLX230DENCLE9										1														1
B2	ダウンライト(150Φ)	20	1	NTF11770	XND1069SNLE9				1	2																			3
C5	ブラケット(浴室灯) (白熱灯)	54	1	LW-C6-4A	該当品なし							1																	1
D21	ブラケット(手元灯) (プルスイッチ付き)	18	1	HW2622GPL	LGB85031LE1								1																1
E0.1	誘導灯	1	1	FA10312	FA10312CLE1	FK10300											1	2											3
F31	非常灯兼用器	32	1	FSF41847VPH9-RSD	NNCF42135LE9											2													2
K54	スクエア (埋め込み)	45	4	FHU54535 PN9	XL684PFVJLA9														14										14
L1	ブラケット(外壁壁面)	12	1	HEW6196CE	LGW85037B																7	1							8
																													0
																													0
																													0
																													0
対象外																													0
																													0
																													0
																													0
																													0
																													0
																													0
																													0
計							11	3	3	1	1	3	1	1	2	2	17	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	54
備考欄	※ 1 F階段非常灯は 1 F－ 2 F中腹部にある為、階段 2 段またぎ足伸び脚立 4 尺～ 5 尺ご用意ください。 ※ 2 Fスクエア器具は全ねじ 4 本吊りになっております。ネジピッチ300×300																												

建物名称：木月小学校わくわくプラザ

[illegible]

建物名称：子母口小学校わくわくプラザ

記号	形状	W数	灯数	型番	LED置換	1F											2F		外部							合計		
						ル ー ム ①	ブ レ イ	ル ー ム ②	ブ レ イ	ス タ ッ フ ル ー ム	休 憩 室	シャ ワ ー 室	洗 面 所 男 子	多 目 的 ト イレ	洗 面 所 女 子	倉 庫				1 F 通 路 屋 外								
A0.2	非常灯埋め込みDL（100Φ）	2.1	1	IEM-13221N	NNFB91605C	2		2																				4
B1	ブラケット（浴室灯）	13	1	EFD-C1-2A	該当品無						1																	1
C42	逆フジ	40	2	FHT-42307-PK9	XFX449DENLE9												1											1
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
																												0
対象外																											0	
D(LED)	ベースライト直付け	35	2	LET-42404-LS9	LET-42404-LS9	10		8	1	1																		20
E(LED)	埋め込みDL	不明	1	不明	不明							4	3	4														11
F(LED)	埋め込みDL	19.9	1	NNN74025KLE9	NNN74025KLE9													3										3
																												0
																												0
																												0
計						12		10	1	1		1	4	3	4	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	40
備考欄																												

照明器具リスト																	
記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	1F												
					倉庫 A	トイレ B	トイレ C	トイレ D	わくわく E	和室 F	入口 G	玄関 H					合計
あ	FSS9-321 FSA41038F VPN9-RUW パナソニック	FHF32EX-N-H	ガード有り		1	2	3	3									9
い	NFM41624 FRS21-H241 パナソニック	FHT24EX-N	ガード有り			1											1
う	EL90001UK1N TOTO	60W 白熱球		LGW85066LE1 (パナソニック)		1											1
え	NF21540E パナソニック	FL20SS・EX-N／18	壁直付型 ミラーライト				2	2									4
お	FA11910 パナソニック	FL10N	標示灯			1											1
か	FSS-9-322 FSA42001F VPN9-RSL パナソニック	FHF32EX-N-H	ガード有り						24		1						25
き	FSS9-162 FSA22000J PH-RRB パナソニック	FHF16EX-N-H	ガード有り						2	1							3
く	NFM41708 パナソニック	FHT24EX-N	天井埋込型 軒下用ダウンライト									6					6
																	0
対象外	※2 LED照明器具交換済																0
																	0
																	0
計					1	5	5	5	26	1	1	6	0	0	0	0	50
備考 ※3	※すべての天井高さ 約3m 片切りスイッチ																

※1 LED器具型式（参考）…既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。（メーカーは問わない）
※2 対象外…LED済み照明器具は対象外の欄に記入します
※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。

照明器具リスト

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	1 F													合計
					倉庫A	わくわくB	スタッフ ルームC											
あ	FHT-42307-PA9 (TOSHIBA)	※推奨 FHF32EX-N-H 2本			1													1
い	FHR-42412-PN9 (TOSHIBA)	※推奨 FHF32EX-N-H 2本	埋込下面回答器具ガード付き			20	2											22
対象外	※2 LED照明器具交換済																	
う	NNLK41719J					1												1
計					1	21	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
備考 ※3	※すべての天井高さ 約3m 片切りスイッチ																	

※1 LED器具型式（参考）…既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。（メーカーは問わない）

※2 対象外…LED済み照明器具は対象外の欄に記入します

※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。

照明器具リスト

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	プラザ室 1									プラザ室 2					合計
					わくわく プラザ	玄関	玄関ポー チ	休憩コー ナー	指導員室	台所	トイレ	シャワー 室	外灯	誘導灯	わくわく プラザ	多目的ト イレ	女子トイ レ	外灯	
あ	FC31500Z パナソニック	FCL30EDW/28M パナソニック	丸形蛍光灯ランプ			1													1
え	FRS14-40Z FA42630K-R8Z パナソニック	FLR40SW/M/36 Hotalux	天井埋込型 直管形蛍光灯		6														6
お	FK41600 FLR40 パナソニック	FLR40S・W/M-X・36P R パナソニック									1								1
か	LB56202T パナソニック	LDA9N-G東芝	天井直付型 小型シーリングライト								2								2
き	EKK056 石川金属工業株式会社	100V54W東芝	壁の円筒形ランプ	LEDB88920 + LDA4L-G- E17/S/40W2 東芝								1							1
く	LLB74185T パナソニック	EFL-17LT400 ELSONIC	天井埋込型 ダウンライト					1											1
け	FBC1RP-201 HW725T-R6R パナソニック	FL20SS・EX-N/18M パナソニック	壁直付型 ポーチライト				1												1
そ	FA10312 パナソニック		誘導灯											1					1
対象外 ※2 LED照明器具交換済																			
い	LER-42540-LD9 東芝		バップルつき	LDL40T・N/17/25-S 東芝	6						1								7
う	EL-LH-BK43000B + EL-LU45033N 三菱		非常灯		2					1									3
こ	LST3-60 NNY22127ZLF9 パナソニック		外灯ポーチライト										1						1
さ	NNLK41715J パナソニック			NNL4500ENT LE9											18				18
し	NDN27605W パナソニック		天井埋込型 ダウンライト													2	2		4
す	NNS20620W パナソニック		人感センサー付き														3		3
せ	LBF3MP/RP-2-13 NNFW21810J LE9 パナソニック		外灯															5	5
た	EL-LHB43000 + EL-LU45033N 三菱				2					1									3
計					16	1	1	1	2	1	3		1		18	2	5	5	0 58
備考 ※3	※すべての天井高さ 約3m 片切りスイッチ し は、別途人感センサーあり																		

※1 LED器具型式(参考) …既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。(メーカーは問わない)
※2 対象外…LED済み照明器具は対象外の欄に記入します
※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。

照明器具リスト

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	プラザ室 1					プラザ室 2				合計
					物置	わくわく プラザ	トイレ	入口	外灯	わくわく プラザ	トイレ	個室トイ レ	外灯	
あ	FSS4-201 FA21038 パナソニック	20SS パナソニック	天井直付型 富士型			1								1
い	FSF3-203 HI6222-R65 パナソニック	FL20SS/EX-D/18E	天井直付型 シーリングライト			1								1
う	FSS4-402 FA42038 パナソニック	FLR40S・EX-N/M/36-H 東芝	天井直付型 富士型			2		1						3
え	FSS4-401 FA41038 パナソニック	FLR40SEX-N/MNEC	天井直付型 富士型		1		2							3
か	ELX インダクションランプ GDD228J-WJ150/S (株)ELXライティングテクノロジージャパン		投光器			5								5
き	FSB2-201 HI2650-RAF パナソニック	FL20SSW/18-B日立						1						1
く	EKK056 石川金属工業(株)	100V54W東芝		LEDB88920 + LDA4L-G- E17/S/40W2 東芝			1							1
け	HW725TGL-R6R パナソニック	FL20SS・EX-N18・P-H	壁直付型 ポーチライト						1					1
対象外 ※2 LED照明器具交換済														
お	EL-LHV42300 三菱	EL-LU47033N 三菱				3								3
こ	NNLK41515 パナソニック	NNL4500EN LE9 パナソニック								17				17
さ	LRS1-3300LM NDNN75235LZ9 パナソニック		ダウンライト							1	2	1		4
し	NNY20247LE1 パナソニック		壁直付型 LED (鼠白色)										4	4
計					1	12	3	2	1	18	2	1	4	44
備考 ※3	※天井高さ 基本3m程度 最大高さ 4.5m程度 プラザ室1は、片切りスイッチ、プラザ室2 ダウンライトは、一部、人感センサー別途あり 投光器は、LED照明 3台にて交換した形跡あり(※上記 お の照明器具 3台)													

※1 LED器具型式 (参考) …既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。(メーカーは問わない)
※2 対象外…LED照明器具は対象外の欄に記入します
※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。

下布田小学校わくわくプラザ

照明器具リスト

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	1 F								2 F			合計
					玄関	わくわく プラザ	台所	更衣室	トイレ①	トイレ②	機械室	外灯	プール更衣室	トイレ	外灯	
う	FB45202E 三菱	FLR40S・EX-N/M/36・P 三菱			1	6	1									8
え	HHW2650T パナソニック	FL20	手元灯				1									1
お	KSH1571 片面灯 三菱	FL10	誘導灯		1											1
か	FSS4MPA-402 EV4032 三菱	FLR40S							2					2		4
く	FSS4-401 KV4321E 三菱	FL40S									2		1			3
け	FSS4MPA-401 EV4031 三菱	FLR40S						2		2						4
さ	WF20031 三菱	FL20SS・N/18 東芝	蛍光灯ポーチ灯									1				1
し	WF20011 三菱	FLR20S 三菱	ポーチ灯 階段の下									1			1	2
せ	FSS4-402 KV4382E 三菱	FL40S											3			3
対象外 ※2 LED照明器具交換済																0
あ	LER-42540-LS9 東芝	LDL40T・N/17/25-S 東芝				4										4
い	EL-LHB43000 三菱	EL-LU45033N 三菱				4										4
き	LEDB88907 東芝	LDA4L-G-E17/S/40W2 LED							1							1
こ	LBF3MP/RP-2-13 NNFW21810J LE9 パナソニック	LDA4L-G-E17/S/40W2 LED	天井直付型・壁直付型 LED(昼白色)						1							1
す	QG254215 オーデリック		人感センサー付き									2				2
計					2	14	2	2	4	2	2	4	4	2	1	39
備考 ※3	※すべての天井高さ 約3m 片切りスイッチ															

※1 LED器具型式(参考)…既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。(メーカーは問わない)

※2 対象外…LED済み照明器具は対象外の欄に記入します

※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。

東菅小学校わくわくプラザ

照明器具リスト

記号	既設照明器具規格 (型番など)	ランプの種類	備考	LED器具型式 (参考) ※1	1 F								合計
					わくわく プラザ	玄関	トイレ	シャワー 室	キッチン	外灯			
え	EKK056 石川金属工業(株)	100V54W東芝						1					1
か	FSS4-402 FA42038 パナソニック	FLR40S・EX-N/M/36・P 三菱	天井直付型 富士型		2				1				3
く	FW21885Z パナソニック	FL20SS・EX-N/18/P	壁直付型							1			1
対象外 ※2 LED照明器具交換済													
あ	NNY20541LZ9 パナソニック		天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具			1							1
い	NNLK42523J パナソニック	NNL4400ENP LE9 パナソニック	天井直付型 逆富士			1	4						5
お	XNDN9921SS LZ9	室内 天井 (LED照明器具)	天井の円形のランプ (LED照明器具)		6								6
う	LGW80190LE1 パナソニック		天井直付型・壁直付型 ブラケット・勝手口灯							1			1
き	型番不明		スポットライト	型番：ESL-SS411AC						1			1
計					8	2	4	1	1	3			19
備考 ※3	※天井高さ 基本3m程度 最大高さ 5m程度 片切りスイッチ												

※1 LED器具型式(参考) …既設照明器具の型式が不明などの場合に記入すること。(メーカーは問わない)

※2 対象外…LED済み照明器具は対象外の欄に記入します

※3 備考…高所照明、調光設備、一括制御設備など交換作業に課題・条件・制約等がある場合は、詳細を記入すること。