資料16　建築施設に係る電気・機械要求性能表

	室名	電灯	コンセント	LAN・Wi-Fi		OAフロア	電話		TV受信設備	放送	個別音響	呼出	給水	給湯	空調		備考
		照度(Lx)		事務	一般		外線	内線							冷房	暖房	
北側エリア	クラブハウス																
	事務室	750以上	適宜	ー	○	○	○	○	○	○	ー	表示	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン
	大会本部室	500以上	適宜	ー	○	○	ー	○	○	○	○	ー	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン
	ホール(休憩スペース含む)	300以上	適宜	ー	○	ー	ー	○	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	
	男子更衣室(シャワー室含む)	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	手洗い
	女子更衣室(シャワー室含む)	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い
	男子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	女子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	
	倉庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	変電設備・機械室	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	機械室のみ手洗い
	階段・廊下等	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	(必要に応じて設置)
	相撲場																
	土俵	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	
南側エリア	パークセンター																
	事務室	750以上	適宜	ー	○	○	○	○	○	○	ー	表示	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン
	ホール(休憩スペース含む、展示スペース)	300以上	適宜	ー	○	ー	ー	ー	○	○	ー	ー	ー	ー	○	○	展示・演出照明を設置
	男子更衣室(シャワー室含む)	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	○	○	○	手洗い
	女子更衣室(シャワー室含む)	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い
	男子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	女子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	
	授乳室等	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	○	○	○	手洗い、ミニキッチン、 電子レンジ・給湯ポット用コンセント
	倉庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	変電設備・機械室	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	機械室のみ手洗い
	階段・廊下等	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	○	○	(必要に応じて設置)
	アメニティ施設																
	男子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	女子トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	手洗い、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	○	○	ー	ー	ー	
	屋外倉庫																
	倉庫	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	屋外防水コンセント1か所
	立体駐車場																
	階段・廊下等	200以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	駐車場(普通自動車)	100以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	駐車場(車いす使用者用)	100以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	車路	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	ー	ー	ー	ー	
	機械室	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	手洗い
	場内各所	150以上	適宜	ー	ー	ー	ー	ー	ー	○	ー	ー	○	ー	ー	ー	壁面緑化用潅水設備