

資料16 建築施設に係る電気・機械要求性能表

室名	電灯	コンセント	LAN・Wi-Fi		OA フロア	電話		TV 受信 設備	放送	個別 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
	照度(Lx)		事務	一般		外線	内線							冷房	暖房		
北側エリア	クラブハウス																
	事務室	750以上	適宜	—	○	○	○	○	○	—	表示	○	○	○	○		手洗い、ミニキッチン
	大会本部室	500以上	適宜	—	○	○	—	○	○	○	—	○	○	○	○		手洗い、ミニキッチン
	ホール(休憩スペース含む)	300以上	適宜	—	○	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○		
	男子更衣室(シャワー含む)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○		手洗い
	女子更衣室(シャワー含む)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		手洗い
	男子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—		手洗い、スロップシンク
	女子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—		手洗い、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—		
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—		
	変電設備・機械室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—		機械室のみ手洗い
階段・廊下等	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		(必要に応じて設置)	
相撲場																	
土俵	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—			
南側エリア	パークセンター																
	事務室	750以上	適宜	—	○	○	○	○	○	—	表示	○	○	○	○		手洗い、ミニキッチン
	ホール(休憩スペース含む、展示スペース)	300以上	適宜	—	○	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		展示・演出照明を設置
	男子更衣室(シャワー含む)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○		手洗い
	女子更衣室(シャワー含む)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		手洗い
	男子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—		手洗い、スロップシンク
	女子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—		手洗い、スロップシンク
	多機能トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—		
	授乳室等	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○		手洗い、ミニキッチン、 電子レンジ・給湯ポット用コンセント
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—		
	変電設備・機械室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—		機械室のみ手洗い
階段・廊下等	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○		(必要に応じて設置)	
アメニティ施設																	
男子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—		手洗い、スロップシンク	
女子トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—		手洗い、スロップシンク	
多機能トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—			
屋外倉庫																	
倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		屋外防水コンセント1か所	
立体駐車場																	
階段・廊下等	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—			
駐車場(普通自動車)	100以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—			
駐車場(車いす使用者用)	100以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—			
車路	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—			
機械室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—		手洗い	
場内各所	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—		壁面緑化用灌水設備	