




平面図 S1:50



屋階平面図 S1:50



断面詳細図 S1:30



壁配筋図

S=1/50

特記なき限り下記による
壁厚はW15とする

梁リスト


S=1/30

巾止筋 D10-@600

スラブリスト

符号	PG1	FB1	RG1	B1	符号	断面
位置	全断面	全断面	全断面	全断面	S1	150
断面					CS1	(先端) (基端) 130~190
BxD	250 x 600	250 x 600	150 x 600	250 x 400	FS1	200
上端筋	2-D13	2-D16	1-D13	2-D13	1. 躯体コンクリート	FC
下端筋	2-D13	2-D16	1-D13	2-D13	土間コンクリート	FC
腹筋	2-D10	2-D10	2-D10	2-D10	捨てコンクリート	FC
あばら筋	□-D10-@200	□-D10-@200	□-D10-@200	□-D10-@200	2. 鉄筋	SD

重ね



(B) 通り架構配筋図 S=1/50

特記なき限り下記による
壁厚はW15とする
タテ・ヨコ共 D10-@200 (S)

雑配筋詳細図 S=1/30

位置	短辺方向	長辺方向	備考
上端	D10-@200	D10-@200	底 壁
下端	D10-@200	D10-@200	
上端	D13-@100	D10-@200	
下端	D10-@200	D10-@200	
上端	D10-@200	D10-@200	
下端	D10-@200	D10-@200	


10kg/cm² 3. 地耐力 $f_e = 3.0 \text{ t/m}^2$ (長期)

110kg/cm²


150kg/cm²

95A

手



バラベツト配筋図



トップライト立上り壁配筋図


株式会社飯島建築事務所

神奈川県川崎市川崎区渡田東町11番2号
TEL. 044 - 366 - 1241


一般建築士事務所 神奈川県知事登録
第 7450 号

一般建築士事務所 220814 号 吉川 謙司

工事名	橘公園 T×ニテ施設新築工事	日付	H5.10	No.	4/S5
図 名	配筋図, 梁リスト, スラリスト	縮尺	1/50, 1/30	図 長	主 堂
川崎市建築局建築部庁舎建築課		図 主 堂	小 野	図 主 堂	製 図




立面图 S1:50



立面图 S1:50

屋階平面図 S1:5.0



立面図 S1:5.0


- ① 磁器質50角タイル張り
- ② コンクリート打放し 撥水剤塗布
- ③ コンクリート打放し フッ素樹脂塗料塗り
- ④ トップライト (アルミ製換気ガラリ付ポリカーボネイト樹脂板) 900×900

外部仕上表

屋根	モルタル下地・ウレタン系塗膜防水 X-3
外壁	磁器質50角タイル張り 一部 コンクリート打放し 撥水剤塗布及びフッ素樹脂塗料
軒天	コンクリート打放し 合成樹脂エマルジョン塗料2回塗り
外中木	コンクリート打放し 撥水剤塗布
伸縮目地	ポリサルファイド系シーリング C 種 15×10
その他	トップライト (アルミ製換気ガラリ付ポリカーボネイト樹脂板) 900×900

内部仕上表

床	モルタル下地 磁器質50角及び100角タイル 一部150角点字タイル
壁	モルタル下地 陶器質100角タイル張り
天井	コンクリート打放し 合成樹脂エマルジョン塗料2回塗り
トイレブース	テラゾーブロック④40 ステンレスフラッシュドア
その他	身障者用ステンレス手摺、荷物置台 他 床散水管化粧カバー



A-A 断面図 S1:5.0

工事名	橋公園アミティ施設新築工事	日付	H5.10	No.	2
図名	平面図	縮尺	S 1:50		A3
川崎市建築局建築部庁舎建築課	責任者 1級建築士登録第64897号 庁舎建築課長 吉澤敏夫	課長	主査 野	照査	製図 関

橘公園トイレ維持管理費

R1～R3 橘公園トイレ維持管理費用（実績値）単位：千円

	平均	備考
トイレ清掃	995	R2までは毎日清掃、R3は年341回（週6～7回）
トイレ特殊洗浄	32	年1回,尿石除去など
合計	1,027	

※その他 高木剪定・樹木剪定・池清掃・遊具補修等も維持管理業務として、市が対応している