

水質検査結果

検査機関	一般財団法人 新日本検定協会
採水場所	真清水丸
試料名	飲料水
採取月日	令和8年3月4日
検査月日	令和8年3月4日 ~ 令和8年3月23日

検査項目	基準	検査結果
一般細菌	100 CFU/mL 以下	0 CFU/mL
大腸菌	検出されないこと	不検出
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L 以下	0.6mg/L
塩化物イオン	200mg/L 以下	6.2mg/L
有機物	3mg/L 以下	0.3mg/L
pH値	5.8以上8.6以下	7.6
味	異常でないこと	正常
臭気	異常でないこと	正常
色度	5度以下	1未満
濁度	2度以下	0.5未満
残留塩素	—	0.1未満
判定	上記検査項目については、水質基準に 適合 します。	
備考	1 検査方法:平成15年7月22日厚生労働省告示第261号による 2 基準値:水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)	