電力供給仕様書（従量電灯）

1 概要

- (1) 需要場所 川崎市川崎区東扇島 9 3 番地
- (2) 業種及び用途 官公署
- (3) 契約種別 従量電灯
- (4) 想定使用電力量
 - ・照明設備：ランプール（13.4 kW）、シャーシープール（1.04 kW）
照明設備計 14.44kW、1 日 6 時間使用すると 1 日当たりの電力量
 $14.44\text{kW} \times 6 \text{ h} = 86.64 \text{ k w h}$
 - ・作業員詰所(2.1kW エアコン 2 台)、バンチェックゲート (1.72kW エアコン 2 台)、ガードマンボックス (1.22kW1 台)、トイレの 1 日 (6 時間フル稼働と仮定) 当たりの消費電力量想定：53.16 k w h
 - ※上記想定の場合 1 日あたり $86.64+53.16=139.8 \text{ k w h}$
 - ※上記想定の場合 1 月あたり $139.8 \times 31=4,333.8 \text{ k w h}$
 - ※上記想定の場合 1 年あたり $4,333.8 \times 12 \div 52=52,506 \text{ k w h}$
- ※ 想定使用電力量は仮定に基づき試算した数量であり、適宜修正して使用すること
- (5) 契約期間 令和 8 年 4 月 1 日午前 0 時から令和 1 3 年 3 月 3 1 日午後 1 2 時まで

2 仕様

- (1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式及び蓄熱式負荷設備の有無
 - ア 供給電気方式 交流単相 3 線式
 - イ 供給電圧（標準電圧） 2 0 0 / 1 0 0 ボルト
 - ウ 計量電圧（標準電圧） 2 0 0 ボルト
 - エ 標準周波数 5 0 ヘルツ
 - オ 受電方式 1 回線受電方式
 - カ 蓄熱式負荷設備 無
- (2) 契約電力及び予定使用電力量
 - 契約電力 5 0 キロボルトアンペア
- (3) 需給地点
 - 引込線取付点
- (4) 電気工作物の財産分界点
 - 需給地点と同じ

- (5) 保安上の責任分界点
需給地点と同じ

3 その他

その他条件については電力需給契約事業者の定めるところによるものとする。

電力供給仕様書（高圧電力）

1 概要

- (1) 需要場所 川崎市川崎区東扇島92番地
- (2) 年間予定使用電力量 3,107,988 キロワット時（予定使用電力量は資料1のとおり）
- (3) 契約期間 令和8年4月1日午前0時から令和13年3月31日午後12時まで

2 仕様

- (1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、電気方式及び蓄熱式負荷設備の有無
 - ア 供給電気方式
交流3相3線式
 - イ 供給電圧（標準電圧）
60,000ボルト
 - ウ 計量電圧（標準電圧）
60,000ボルト
 - エ 標準周波数
50ヘルツ
 - オ 連系方式
環線
 - カ 非常用自家発電機（ディーゼル発電機）
1,250キロボルトアンペア 2台
 - ク 蓄熱式負荷設備の有無
無
- (2) 契約電力
 - 常時電力 1,500キロワット
 - 予備電力 無
 - （契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計算される値が原則としてこれを超えないものとする。）
- (3) 需給地点
 - 履行場所における川崎市の設置した縮小型受電設備の終端接続部接続端子と当該地域を管轄する一般送配電事業者の施設した終端接続部接続端子との接続点。
- (4) 電気工作物の財産分界点

需給地点と同じ。ただし計量器等は、当該地域を管轄する一般送配電事業者の所有である。

- (5) 保安上の責任分界点
需給地点と同じ。

3 その他

その他条件については電力需給契約事業者の定めるところによるものとする。

資料 1

予定使用電力量						
コンテナ ターミナル	契約電力	最大需要電力	力率	夏季	その他季節	合計
	(kwh)	(kw)	(%)	(kwh)	(kwh)	(kwh)
令和8年4月	1,500	834	100	0	217,692	217,692
令和8年5月	1,500	834	100	0	217,692	217,692
令和8年6月	1,500	834	100	0	217,692	217,692
令和8年7月	1,500	834	100	334,206	0	334,206
令和8年8月	1,500	834	100	334,206	0	334,206
令和8年9月	1,500	834	100	334,206	0	334,206
令和8年10月	1,500	834	100	0	254,766	254,766
令和8年11月	1,500	834	100	0	254,766	254,766
令和8年12月	1,500	834	100	0	254,766	254,766
令和9年1月	1,500	834	100	0	229,332	229,332
令和9年2月	1,500	834	100	0	229,332	229,332
令和9年3月	1,500	834	100	0	229,332	229,332
合計				1,002,618	2,105,370	3,107,988

※1 夏季 7月1日から9月30日までの期間

※2 予定使用電力量は実績に基づき試算した数量であり、適宜修正して使用すること