

原子力施設立入検査等結果報告書

1 日時及び実施事業者名

(1) 令和6年8月21日(水) 10時00分～11時30分

東芝エネルギーシステムズ株式会社 原子力技術研究所・研究炉管理センター

(2) 令和6年8月26日(月) 9時30分～10時45分

東京都市大学 原子力研究所

(3) 令和6年8月26日(月) 11時00分～12時15分

株式会社日立製作所 王禅寺センタ

2 検査人

危機管理本部 職員

3 内容

実施事業所名	原子力関連設備	原子力関連施設の検査内容
東芝エネルギーシステムズ株式会社 原子力技術研究所・ 研究炉管理センター	<ul style="list-style-type: none"> ・臨界実験装置(NCA) ・東芝教育訓練用原子炉(TTR-1) ・保管施設(N28-2)等 関連施設 	<ul style="list-style-type: none"> ・臨界実験装置(NCA): 廃止措置中 制御盤を撤去し、炉心タンクに蓋をして機能停止 措置が完了していることを確認した。 ・放射性廃棄物(N28-2) 廃棄物の保管・管理状況等を確認した。 ・東芝教育訓練用原子炉(TTR-1): 廃止措置中 施設の状況及び廃棄物の管理状況を確認した。
東京都市大学 原子力研究所 (原子力災害対策特別措置法上 の対象外施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・東京都市大学原子炉施設 (トリガII型) 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉施設の管理状況及び固体廃棄物の保管状況 を確認した。
株式会社日立製作所 王禅寺センタ (原子力災害対策特別措置法上 の対象外施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・日立教育訓練用原子炉 (HTR) ・第4・第5倉庫 	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉施設の管理状況及び固体廃棄物の保管状況 を確認した。

4 検査結果

各施設の状況について目視による確認及び聞き取りを実施し、適正に管理されていることが確認できたため、指摘事項等はなし。今後も継続して適性管理に努めていただくこととした。