

平成23年5月～9月

単位: Bq/kg

採取日	採水場所	放射性ヨウ素	放射性セシウム (Cs134とCs137の合計値)
5月17日	生田浄水場	166	5,250
6月2日	長沢浄水場	不検出	557
	生田浄水場	39	3,060
6月16日	長沢浄水場	不検出	377
	生田浄水場	不検出	2,710
6月23日	長沢浄水場	不検出	371
6月30日	長沢浄水場	不検出	357
	生田浄水場	不検出	2,540
7月7日	長沢浄水場	不検出	273
7月14日	長沢浄水場	不検出	195
	生田浄水場	不検出	2,580
7月21日	長沢浄水場	不検出	257
7月28日	長沢浄水場	不検出	125
	生田浄水場	不検出	2,000
8月4日	長沢浄水場	不検出	131
8月11日	長沢浄水場	不検出	146
	生田浄水場	不検出	670
8月18日	長沢浄水場	不検出	139
	生田浄水場	不検出	730
8月25日	長沢浄水場	不検出	133
	生田浄水場	不検出	750
9月1日	長沢浄水場	不検出	130
9月6日	生田浄水場	不検出	430
9月8日	長沢浄水場	不検出	86
	生田浄水場	不検出	270
9月15日	長沢浄水場	不検出	56
9月21日	長沢浄水場	不検出	83
	生田浄水場	不検出	250
9月29日	長沢浄水場	不検出	59
	生田浄水場	不検出	270