# 市内給水栓水質検査結果

## 池上新町 ［調査地点G］

| | 令和 6年 | | | | | | | | | 令和 7年 | | | 基準値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採水月日 | 4月23日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月9日 | 8月6日 | 9月3日 | 10月1日 | 11月5日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月5日 | 3月4日 | |
| 採水時刻 | 10:30 | 10:30 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | 10:45 | 10:40 | 10:50 | 11:00 | 10:45 | 10:40 | 10:25 | − |
| 気温 | 20.4 | 19.8 | 23.5 | 32.3 | 31.6 | 26.4 | 25.7 | 19.7 | 15.3 | 10.0 | 7.0 | 6.2 | − |
| 水温 | 19.7 | 20.0 | 21.8 | 26.2 | 29.0 | 29.0 | 24.8 | 18.9 | 14.9 | 10.2 | 10.1 | 11.3 | − |
| 一般細菌 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1mL中集落数100以下 |
| 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
| カドミウム及びその化合物 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | 0.003mg/L以下 |
| 水銀及びその化合物 | − | − | 0.00005未満 | − | − | 0.00005未満 | − | − | 0.00005未満 | − | − | 0.00005未満 | 0.0005mg/L以下 |
| セレン及びその化合物 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 鉛及びその化合物 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| ヒ素及びその化合物 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 六価クロム化合物 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.02mg/L以下 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.04mg/L以下 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | 0.01mg/L以下 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 10mg/L以下 |
| フッ素及びその化合物 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.8mg/L以下 |
| ホウ素及びその化合物 | − | − | 0.01 | − | − | 0.01 | − | − | 0.01 | − | − | 0.01 | 1.0mg/L以下 |
| 四塩化炭素 | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.002mg/L以下 |
| 1,4-ジオキサン | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | 0.05mg/L以下 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | − | 0.0002未満 | − | − | 0.0002未満 | − | − | 0.0002未満 | − | − | 0.0002未満 | − | 0.04mg/L以下 |
| ジクロロメタン | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.02mg/L以下 |
| テトラクロロエチレン | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.01mg/L以下 |
| トリクロロエチレン | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.01mg/L以下 |
| ベンゼン | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.01mg/L以下 |
| 塩素酸 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01未満 | 0.6mg/L以下 |
| クロロ酢酸 | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | 0.02mg/L以下 |
| クロロホルム | − | 0.011 | − | − | 0.014 | − | − | 0.0081 | − | − | 0.0031 | − | 0.06mg/L以下 |
| ジクロロ酢酸 | − | 0.003 | − | − | 0.003 | − | − | 0.002 | − | − | 0.002 | − | 0.03mg/L以下 |
| ジブロモクロロメタン | − | 0.0004 | − | − | 0.0007 | − | − | 0.0006 | − | − | 0.0007 | − | 0.1mg/L以下 |
| 臭素酸 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 総トリハロメタン | − | 0.014 | − | − | 0.019 | − | − | 0.012 | − | − | 0.0058 | − | 0.1mg/L以下 |
| トリクロロ酢酸 | − | 0.007 | − | − | 0.008 | − | − | 0.006 | − | − | 0.003 | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモジクロロメタン | − | 0.0030 | − | − | 0.0040 | − | − | 0.0028 | − | − | 0.0020 | − | 0.03mg/L以下 |
| ブロモホルム | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | − | 0.0001未満 | − | 0.09mg/L以下 |
| ホルムアルデヒド | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | 0.08mg/L以下 |
| 亜鉛及びその化合物 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | 1.0mg/L以下 |
| アルミニウム及びその化合物 | − | − | 0.031 | − | − | 0.030 | − | − | 0.019 | − | − | 0.018 | 0.2mg/L以下 |
| 鉄及びその化合物 | − | − | 0.004 | − | − | 0.005 | − | − | 0.005 | − | − | 0.003 | 0.3mg/L以下 |
| 銅及びその化合物 | − | − | 0.002 | − | − | 0.003 | − | − | 0.002 | − | − | 0.002 | 1.0mg/L以下 |
| ナトリウム及びその化合物 | 7.2 | − | − | 7.1 | − | − | 7.4 | − | − | 8.0 | − | − | 200mg/L以下 |
| マンガン及びその化合物 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | − | − | 0.001未満 | 0.05mg/L以下 |
| 塩化物イオン | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 8.8 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 200mg/L以下 |
| カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 53 | − | − | 55 | − | − | 58 | − | − | 60 | − | − | 300mg/L以下 |
| 蒸発残留物 | 120 | − | − | 100 | − | − | 130 | − | − | 100 | − | − | 500mg/L以下 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.2mg/L以下 |
| ジェオスミン | − | − | − | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 2-メチルイソボルネオール | − | − | − | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | − | − | − | − | − | − | 0.00001mg/L以下 |
| 非イオン界面活性剤 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | − | − | 0.005未満 | 0.02mg/L以下 |
| フェノール類 | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | 0.0005未満 | − | − | 0.005mg/L以下 |
| 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3mg/L以下 |
| pH値 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 5.8 以上 8.6 以下 |
| 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常でないこと |
| 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 5度以下 |
| 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 2度以下 |