市内給水栓水質検査結果

栗木台 ［調査地点K］

	令和 6年									令和 7年			基準値
採水月日	4月23日	5月14日	6月4日	7月9日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月5日	3月4日	
採水時刻	10:10	10:05	10:20	10:10	10:15	10:10	10:05	10:02	10:10	10:10	10:00	14:10	−
気温	18.0	19.8	22.3	30.4	29.2	24.5	24.7	18.0	14.1	8.6	5.1	4.3	−
水温	16.6	18.5	20.6	24.6	27.4	26.4	24.6	20.2	17.0	11.6	12.3	10.8	−
一般細菌	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1mL中集落数100以下
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	−	−	0.00005未満	−	−	0.00005未満	−	−	0.00005未満	−	−	0.00005未満	0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.01mg/L以下
六価クロム化合物	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.0	10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.09	0.09	0.10	0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	−	−	0.01	−	−	0.01	−	−	0.01	−	−	0.01	1.0mg/L以下
四塩化炭素	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	−	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	−	0.0002未満	−	−	0.0002未満	−	−	0.0002未満	−	−	0.0002未満	−	0.04mg/L以下
ジクロロメタン	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.01mg/L以下
ベンゼン	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.01mg/L以下
塩素酸	0.01	0.03	0.02	0.04	0.06	0.06	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.02	0.6mg/L以下
クロロ酢酸	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	0.02mg/L以下
クロロホルム	−	0.0094	−	−	0.012	−	−	0.0060	−	−	0.0035	−	0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	−	0.002	−	−	0.003	−	−	0.002	−	−	0.002	−	0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	−	0.0007	−	−	0.0009	−	−	0.0006	−	−	0.0009	−	0.1mg/L以下
臭素酸	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.01mg/L以下
総トリハロメタン	−	0.014	−	−	0.017	−	−	0.0090	−	−	0.0068	−	0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	−	0.007	−	−	0.009	−	−	0.007	−	−	0.003	−	0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	−	0.0036	−	−	0.0042	−	−	0.0024	−	−	0.0024	−	0.03mg/L以下
ブロモホルム	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	−	0.0001未満	−	0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	−	0.005未満	−	−	0.006	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	−	−	0.024	−	−	0.030	−	−	0.018	−	−	0.017	0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	−	−	0.008	−	−	0.010	−	−	0.011	−	−	0.008	0.3mg/L以下
銅及びその化合物	−	−	0.002	−	−	0.002	−	−	0.001	−	−	0.001	1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	7.6	−	−	7.5	−	−	7.7	−	−	8.1	−	−	200mg/L以下
マンガン及びその化合物	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	0.05mg/L以下
塩化物イオン	6.8	7.0	6.9	7.0	8.3	12	6.3	7.9	6.8	6.9	7.9	7.7	200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57	−	−	58	−	−	61	−	−	62	−	−	300mg/L以下
蒸発残留物	120	−	−	120	−	−	140	−	−	120	−	−	500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.2mg/L以下
ジェオスミン	−	−	−	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	−	−	−	−	−	−	0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	−	−	−	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	−	−	−	−	−	−	0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	−	0.0005未満	−	−	0.005mg/L以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下
pH値	7.4	7.2	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	5.8 以上 8.6 以下
味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
濁度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下