市内給水栓水質検査結果

下作延［調査地点L］

	令和 8年									令和 9年			基準値
採水月日	4月14日												
採水時刻	13:40												－
気温	25.3												－
水温	17.4												－
一般細菌	1未満												1mL中集落数100以下
大腸菌	不検出												検出されないこと
カドミウム及びその化合物	－												0.003mg/L以下
水銀及びその化合物	－												0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物	－												0.01mg/L以下
鉛及びその化合物	－												0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物	－												0.01mg/L以下
六価クロム化合物	－												0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素	0.004未満												0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	－												0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0												10mg/L以下
フッ素及びその化合物	0.09												0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物	－												1.0mg/L以下
四塩化炭素	－												0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン	－												0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	－												0.04mg/L以下
ジクロロメタン	－												0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン	－												0.01mg/L以下
トリクロロエチレン	－												0.01mg/L以下
ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びペルフルオロオクタン酸	－												0.00005mg/L以下
ベンゼン	－												0.01mg/L以下
塩素酸	0.01												0.6mg/L以下
クロロ酢酸	－												0.02mg/L以下
クロロホルム	－												0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸	－												0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン	－												0.1mg/L以下
臭素酸	－												0.01mg/L以下
総トリハロメタン	－												0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸	－												0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン	－												0.03mg/L以下
ブロモホルム	－												0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド	－												0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物	－												1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物	－												0.2mg/L以下
鉄及びその化合物	－												0.3mg/L以下
銅及びその化合物	－												1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物	8.9												200mg/L以下
マンガン及びその化合物	－												0.05mg/L以下
塩化物イオン	7.5												200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	61												300mg/L以下
蒸発残留物	130												500mg/L以下
陰イオン界面活性剤	0.005未満												0.2mg/L以下
ジェオスミン	－												0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール	－												0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤	－												0.02mg/L以下
フェノール類	0.0005未満												0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5												3mg/L以下
pH値	7.1												5.8 以上 8.6 以下
味	異常なし												異常でないこと
臭気	異常なし												異常でないこと
色度	0.5未満												5度以下
濁度	0.1未満												2度以下