

市内で発生した漏水について（続報）

1 概要

令和3年2月4日（木）17時頃、川崎市桜本1丁目14ー6付近、産業道路歩道上から水が吹き上がっているとの通報があり、緊急的に漏水修理を実施しました。当該地域は、現在、配水管の布設替工事を実施している地域であり、漏水した現場においても、後日、配水管が更新される予定です。

漏水場所 川崎市桜本1ー14付近 産業道路歩道上、東京方面
断水戸数 13戸
配水管口径 200mm水道配水管（昭和43年布設）

2 経緯

令和3年2月4日（木）

17：00頃 漏水が発生
17：15 付近に居合わせた工事受注者から工事事務所へ連絡あり
18：00 断水操作開始
18：45 漏水箇所確認
19：10 漏水修理開始
22：00 作業完了、洗浄作業開始
23：00 影響範囲、濁水のチェック後、通水
23：40 作業終了、現場撤収

3 今後の対応

今回該当の水道管は、現在布設替工事を施工中であり、令和3年7月を目途に更新完了の予定です。

【問合せ先】

川崎市上下水道局水道管理課

電話：044-200-3145

担当：江頭